

Dobromierz, dnia 20 grudnia 2023 r.

Pytania i odpowiedzi do SWZ nr 4

Dotyczy: Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Gniewkowie dofinansowana z Programu Rządowego „Polski Ład” Program Inwestycji Strategicznych numer postępowania: ZP.271.15.2023

1. Brak projektu instalacji odgromowej w nowej części budynku – na jakiej podstawie należy wykonać instalację?

Odp. Sposób wykonania instalacji odgromowej i uziemiającej opisany jest w pkt 7.12. projektu technicznego – tom 2/2 branża sanitarna, branża elektryczna.

2. Prosimy o informację, jaka jest aktualna moc przyłączeniowa obiektu? Jeżeli mniejsza niż 40 kW prosimy o wskazanie, czy Inwestor uzyskał zgodę na zwiększenie mocy?

Odp. Moc umowna obiektu wynosi 40 kW.

3. Czy obecna instalacja (w istniejącej części) jest przystosowana do rozbudowy rozdzielnic elektrycznych oraz zabezpieczenia istniejących obwodów wyłącznikami różnicowoprądowymi? Czy oferta ma uwzględniać wymianę całej instalacji w istniejącej części na dostosowaną do wyłączników różnicowoprądowych? Projekt zawiera zapis: "doprowadzić przewód ochronny PE do gniazd wtyczkowych i wypustów oświetleniowych".

Odp. Istniejąca instalacja w części budynku (dwie sale na parterze, dwie sale na piętrze, hol) jest wymieniona. Ewentualna konieczność wymiany pozostałej części zostanie zweryfikowana na etapie realizacji prac i zlecona w drodze aneksu do umowy.

WÓJT
(-) Jerzy Ulbin