

Boguszów – Gorce, dnia 25.11.2022 r.

Znak sprawy: ZP.271.25.2022

### **Wszyscy Wykonawcy**

Dotyczy postępowania pn.: „**Przebudowa drogi gminnej – ul. Królowej Jadwigi w Boguszowie - Gorcach wraz z niezbędną infrastrukturą**”

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022r. poz. 1710 ze zm.) udziela odpowiedzi na pytania.

#### **Pytanie 1**

W związku z faktem, że w MPZP droga posiada status drogi KDD1 prosimy o zgodę na zmianę klasy drogi po przebudowie z L na klasę D.

#### **Odpowiedź 1**

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę klasy drogi po przebudowie z klasy L na D.

#### **Pytanie 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę kategorii ruchu na KR1 w przypadku potwierdzenia takiego parametru pomiarem natężenia ruchu?

#### **Odpowiedź 2**

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę kategorii ruchu na KR1 pod warunkiem potwierdzenia takiego parametru pomiarem natężenia ruchu.

#### **Pytanie 3**

Czy Zamawiający dopuści lokalne zwięzania jezdni poniżej 5,0m w miejscach w których szerokość pasa drogowego jest niewystarczająca?

#### **Odpowiedź 3**

Zamawiający dopuści lokalne zwięzania jezdni poniżej 5,0 m pod warunkiem, że spełnione zostaną odpowiednie przepisy oraz normy.

#### **Pytanie 4**

Prosimy o potwierdzenie, że odwodnienie należy zaprojektować zgodnie z przepisami na deszcze miarodajne, a nie jak określono w PFU na deszcze nawalne.

#### **Odpowiedź 4**

Zamawiający dopuszcza zaprojektowanie odwodnienia na deszcze miarodajne zgodnie z przepisami i odpowiednimi normami.

#### **Pytanie 5**

Czy Zamawiający dopuści rezygnację z opaski z kostki kamiennej na rzecz wykonania pobocza z kruszywa?

#### **Odpowiedź na pytania 5**

Zamawiający dopuszcza wykonanie pobocza z kruszywa.

#### **Pytanie 6**

Czy zamawiający dopuści zmianę kształtu słupów i opraw w przypadku zaproponowania innych rozwiązań o wyższych parametrach użytkowych w porównaniu do tych wskazanych w PFU?

**Odpowiedź 6**

Zamawiający dopuszcza zmianę kształtu słupów i opraw pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót w zgodzie z Prawem budowlanym i odpowiednimi normami, zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w programie funkcjonalno-użytkowym oraz zostaną one wcześniej zaakceptowane przez Zamawiającego.

**Pytanie 7**

Prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający będzie wymagał zaprojektowania i budowy systemu monitoringu. Na załączniku wskazano monitoring, ale część opisowa nie zawiera takiego zakresu prac.

**Odpowiedź 7**

Zamawiający w ramach inwestycji nie przewiduje zaprojektowania i budowy systemu monitoringu.

**Działając zgodnie z art. 286 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający dokonuje modyfikacji SWZ i jej załączników w zakresie odpowiadającym brzmieniu udzielonych powyżej odpowiedzi na pytania Wykonawców.**

Burmistrz Miasta Boguszowa – Gorc

Sylwia Dąbrowska

Sporz.  
A.Wojtczak