

## Wyjaśnienie nr 1 do SWZ

Dot.: postępowania przetargowego pn.: „Modernizacja ulic Zakopiańskiej, Kwiatkowskiego i Jagiellońskiej w Malborku”

Działając na podstawie art. 284 ust. 4 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.), Zamawiający udziela odpowiedzi do złożonych pytań:

### **1. Czy w rurach GRP można nawiercać otwory pod przyłącza kanalizacji sanitarnej i wpusty czy trzeba stawiać nowe studnie?**

Odp.: Można stosować połączenia siodłowe, opis w tekście na stronie 37.

"W przypadku włączania przyłączy do sieci przez przyłącza siodłowe na trasie przyłączy należy zamontować studnie rewizyjno-połączeniowe. Należy przewidzieć montaż studni tworzywowych o średnicy  $\varnothing$  425 mm z włączami żeliwnymi systemowymi."

### **2. W miejscach przebudowy sieci ma być pełna wymiana gruntu czy tylko obsypką rur ?**

Odp.: Wymiana gruntu pełna pod jezdnią.

### **3. Przyłącza wodociągowe mają być wykonane z nawiertek NWZ czy trójników z zasuwą ?**

Odp.: Można stosować nawiertki z zasuwą, zaakceptowane przez operatora (PWiK Malbork) Nawiertkę NWZ należy połączyć z przyłączem wodociągowym za pomocą mufy przejściowej – elektrooporowej PE-STAL lub PE-MOSIĄDZ.

Niniejsze wyjaśnienie jest integralną częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia i jest wiążące dla wykonawców.

Jednocześnie przypominamy, że termin składania ofert upływa w dniu 19 kwietnia 2024 r. o godz. 10:00, zgodnie ze zmianą ogłoszenia nr 2024/BZP 00283351/01 z dnia 2024-04-12.

Z up. Burmistrza Miasta Malborka

/-/

Waldemar Kurpias

Naczelnik Wydziału Inżynierii