

**do wszystkich Wykonawców**

**dotyczy: Wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) i zmiana treści SWZ w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie podstawowym na realizację zadania pn. „Budowa kąpieliska krytego w Sękowej”.**

**1. Zapytania Wykonawcy i wyjaśnienia Zamawiającego**

W przedmiotowym postępowaniu do zamawiającego wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści SWZ. Poniżej zamawiający zamieszcza treść zapytań wraz z odpowiedziami.

**Pytanie 1.**

Prosimy o potwierdzenie, że obiekt wraz z terenem przyległym ma być dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, w tym niewidomych i niedowidzących.

**Odpowiedź:**

Przyjąć zgodnie z PFU: 3.4.9. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej przeprowadzeniem, tytuł: Dostępność obiektu dla osób niepełnosprawnych.

**Pytanie 2.**

Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie pierwszego wyposażenia obiektu, które wchodzi w zakres niniejszego zamówienia należy wycenić jedynie elementy wyspecyfikowane w zał. nr 2 do SWZ, tj. HRF w dziale nr 5 oraz w ilościach wskazanych w przedmiotowym załączniku.

**Odpowiedź:**

Przyjąć zgodnie z PFU: 3.4.9. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej przeprowadzeniem, tytuł: Zakres wyposażenia obiektu.

**Pytanie 3.**

Prosimy o potwierdzenie, że przyłączenie ciepła technologicznego nie wchodzi w zakres niniejszego zamówienia.

**Odpowiedź:**

Zakres zgodnie z p. PFU: 2.4.7.2. Układ źródła ciepła, zadanie drugie.

**Pytanie 4.**

Prosimy o potwierdzenie, że wyposażenie meblowe i technologiczne części gastronomicznej nie wchodzi w zakres niniejszego zamówienia.

**Odpowiedź:**

Zakres zgodnie z PFU 2.1.3. Pierwsze wyposażenie obiektu, zdanie drugie.

**Pytanie 5.**

Prosimy o potwierdzenie, że wykonanie napisu na elewacji wchodzi w zakres niniejszego zamówienia.

**Odpowiedź:**

Zakres zgodnie z 2.4.14. Identyfikacja wizualna obiektu, tytuł: Napis na elewacji „Termy Sękowa” zdanie pierwsze.

**Pytanie 6.**

Prosimy o potwierdzenie, że wykonanie napisu wolnostojącego wchodzi w zakres niniejszego zamówienia.

**Odpowiedź:**

Zakres zgodnie z 2.4.14. Identyfikacja wizualna obiektu, Napis wolnostojący „Termy Sękowa”, zdanie pierwsze.

**Pytanie 7.**

Prosimy o potwierdzenie, że dostawa i montaż szlabanu drogowego wchodzi w zakres niniejszego zamówienia.

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza że dostawa i montaż szlabanu drogowego wchodzi w zakres niniejszego zamówienia.

**Pytanie 8.**

Prosimy o potwierdzenie, że dźwigary dachowe z drewna klejonego wewnątrz hali basenowej nie mają być w żaden sposób obudowane.

**Odpowiedź:**

Przyjąć zgodnie z PFU: 3.4.9. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej przeprowadzeniem, tytuł: Dźwigary z drewna klejonego.

**Pytanie 9.**

Prosimy o doprecyzowanie z jakiego materiału ma być wykończona plaża wokół niecek basenowych zewnętrznych.

**Odpowiedź:**

Przyjąć zgodnie z PFU: 3.4.9. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej przeprowadzeniem, tytuł: Wykończenie przybasenia zewnętrznego.

**Pytanie 10.**

Prosimy o doprecyzowanie z jakiego materiału ma być wykończona elewacja – na wizualizacjach widoczne są trzy rodzaje materiałów wykończeniowych.

**Odpowiedź:**

Przyjąć zgodnie z PFU: 3.4.9. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej Przeprowadzeniem, tytuł: Rozwiązania elewacji obiektu.

**Pytanie 11.**

Prosimy o potwierdzenie, że na wszystkich obiegach wody należy zastosować filtry ciśnieniowe z dnem dyszowym i wysokością złoża 1,20 m.

**Odpowiedź:**

Przyjąć zgodnie z PFU: 3.4.9. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej przeprowadzeniem, tytuł: Uszczegółowienie informacji dotyczących filtrów ciśnieniowych.

**Pytanie 12.**

Prosimy o potwierdzenie, że obieg wody dla wanien SPA niema być wyposażony w dozowanie koagulantu.

**Odpowiedź:**

Przyjąć zgodnie z PFU p. 2.4.11.2. Stacja uzdatniania wody, zdanie drugie, tiret trzecie.

**Pytanie 13.**

Prosimy o potwierdzenie, że możliwe jest wykorzystanie pomp obiegowych pionowych.

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza, że możliwe jest wykorzystanie pomp obiegowych pionowych.

**Pytanie 14.**

Prosimy o potwierdzenie, że możliwe jest wykonanie polipropylenowych zbiorników wyrównawczych dla celów technologii basenowej.

**Odpowiedź:**

Przyjąć zgodnie z PFU: 3.4.9. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej przeprowadzeniem, tytuł: Informacja na temat zbiorników wyrównawczych technologii basenowej.

**Pytanie 15.**

Prosimy o potwierdzenie, że schładzanie wody w baseniku schładzającym ma być zaprojektowane na rewersyjnej pompie ciepła.

**Odpowiedź:**

Przyjąć zgodnie z PFU: 3.4.9. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej przeprowadzeniem, tytuł: Technologia basenu schładzającego.

**Pytanie 16.**

Prosimy o doprecyzowanie zapisów dotyczących zastosowania lamp UV do dezynfekcji wody dla celów technologii basenowej, tj.:

- a) czy konieczne jest zastosowanie w/w lamp,
- b) jeśli tak, to prosimy o podanie parametrów w/w lamp;

**Odpowiedź:**

Przyjąć zgodnie z PFU: 3.4.9. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej przeprowadzeniem, tytuł: Zastosowanie lamp UV.

**Pytanie 17.**

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza zastosowanie innowacyjnej własnej lub innej technologii wykonania niecki basenowej ze stali nierdzewnej.

**Odpowiedź:**

Zamawiający na każdym etapie realizacji inwestycji zatwierdzi rozwiązanie równoważne, o parametrach nie gorszych od wskazanych w dokumentacji przetargowej, spełniające jednocześnie wymagania funkcjonalno-użytkowe stawiane tego typu obiektom podane w PFU.

Zamawiający wymagać będzie na etapie opracowywania dokumentacji projektowej zastosowania rozwiązań systemowych, nie będących wyrobami wykonywanymi na zasadzie jednostkowego dopuszczenia do stosowania.

Zamawiający, w przypadku proponowanego rozwiązania wymagać będzie dokumentów certyfikujących potwierdzających poprawność wykonania oraz prawidłowość i standard procesu wytwarzania przez Wykonawcę wyrobów wbudowywanych lub dostarczonych w trakcie realizacji zakresu rzeczowego, w którym zastosowano zatwierdzoną przez zamawiającego, na etapie tworzenia dokumentacji projektowej, technologię.

**Pytanie 18.**

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza naturalne odbarwienia folii PCV powstałe od słońca oraz wody basenowej i nie będzie wymagał w okresie trwania gwarancji wymiany naturalnie odbarwionej folii PCV na nową.

**Odpowiedź:**

Przyjąć zgodnie z PFU: 3.4.9. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej przeprowadzeniem, tytuł: Wymagania dotyczące folii basenowej.

**2. Przedłużenie terminu składania ofert**

**Nowe, obowiązujące terminy:**

**Termin składania ofert upływa dnia: 03.08.2022 r. godz. 10:00**

**Otwarcie ofert nastąpi dnia: 03.08.2022 r. godz. 10:30**

Dokonuje się odpowiednio zmiany terminu związania ofertą, w związku z czym postanowienie ust. 5 pkt

1) SWZ otrzymuje nową treść:

**„5. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTA**

- 1) Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.  
**Wykonawca jest związany ofertą do upływu terminu 01.09.2022 r.”**

- 3.** Zamawiający informuje jednocześnie o odpowiedniej zmianie ogłoszenia o zamówieniu nr 2022/BZP 00256168/01 z dnia 14.07.2022 r.

Z up. Wójta Gminy

**Michał Diduch**

Sekretarz Gminy

.....  
(podpis kierownika zamawiającego)

K/o:

Storna internetowa prowadzonego postępowania

a/a