



EWE energia sp. z o.o., ul. 30 Stycznia 67, 66-300 Międzyrzecz

"SYSTEM A" Antoni Przybylski  
Ul. Saperów 3  
66-400 Gorzów Wlkp.

☒ EWE energia sp. z o. o.  
Biuro Obsługi Klienta  
ul. Poznańska 88  
66-600 Krosno Odrzańskie

☒ tel. +48 95 74 26 102 | fax +48 95 74 26 109

☒ @ marcin.wojewoda@ewe.pl | www.ewe.pl

Osoba do kontaktu: Marcin Wojewoda

Znak pisma: PW/E/Kr/002/12/22/DT

Dotyczy: **remont drogi gminnej ul. Zielonogórskiej w Koźuchowie, dz. nr 07 grudnia 2022 r. 330, 348.**

W odpowiedzi na pismo z dnia 31.10.2022 w sprawie uzgodnienia ww projektu, EWE energia sp. z o.o. oddział w Krośnie Odrzańskim uzgadnia pozytywnie przedstawiony projekt z następującymi uwagami:

1. Z uwagi na częściowe przerzucie nawierzchniami dopuszcza się pozostawienie gazociągu na części projektowanej inwestycji z zastrzeżeniem, że Inwestor w/w drogi nie będzie wnosił sprzeciwu, ani obarczał firmę EWE energia koniecznością przejmowania gwarancji w przypadku wykonywania prac eksploatacyjnych, awaryjnych lub przyłączeniowych na odcinkach gdzie gazociąg znajduje się pod drogą.
2. Wszystkie elementy armatury oraz oznakowania znajdujące się w obszarze przebudowy drogi należy usytuować i zabudować tak, żeby zapewnić swobodny dostęp do zasuwy, oraz umożliwić jej lokalizację. Wszystkie koszty związane z regulacją skrzyniek do zasuw i słupków ponosi Inwestor przebudowy drogi.
3. O planowanym terminie rozpoczęcia robót inwestor poinformuje pisemnie (listownie lub email) EWE energia sp. z o.o. Oddział Krosno Odrzańskie ul. Poznańska 88, 66-600 Krosno Odrzańskie, email: marcin.wojewoda@ewe.pl w terminie 4 tygodni przed ich rozpoczęciem. W zawiadomieniu należy wskazać termin rozpoczęcia i zakończenia prac, osobę bezpośrednio odpowiedzialną za prowadzenie prac budowlanych (kierownika budowy) oraz osobę reprezentującą inwestora wraz z numerami telefonicznymi i adresami kontaktowymi tych osób.
4. Przy skrzyżowaniach z gazociągami i zbliżeniach należy zachować odległości oraz zabezpieczenia zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki w sprawie warunków technicznych jakimi powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz.U.2013, poz. 640 z dnia 26 kwietnia 2013 r.) oraz normą dot. skrzyżowań gazociągów (PN-91 M-34501) wraz z późniejszymi zmianami.  
Gazociągi EWE energia układane są z przykryciem: 0,8 - 1,0 m - średniego ciśnienia
5. Prace w pobliżu gazociągu należy prowadzić metodą wykopu ręcznego z zachowaniem szczególnej ostrożności, pod nadzorem pracowników EWE energia.
6. Inwestor i Wykonawca ponosi odpowiedzialność karną i materialną wynikającą z Kodeksu Cywilnego za spowodowanie uszkodzeń w czasie wykonawstwa robót; oraz zobowiązuje się do pokrycia kosztów naprawy wszelkich szkód oraz pokrycia strat EWE energia sp. z o.o. z tytułu uszkodzenia gazociągów lub infrastruktury z nim związanej; wynikłych z winy Inwestora lub podmiotów działających na jego rzecz, oraz ponosi odpowiedzialność za szkody, które w przyszłości mogłyby powstać na skutek przeprowadzonych robót.

Zarząd  
Sąd Rejonowy w Zielonej Górze  
Wysokość kapitału zakładowego  
NIP: 778-13-59-052

Daniel Waschow, Dariusz Brzozowski  
KRS 0000065199  
387 012 624, 00 PLN  
Regon: 639624958

41

7. Niniejsze uzgodnienie zachowuje ważność przez okres 2 lat od daty jego wydania.

8. W sprawie niniejszego uzgodnienia osobami do kontaktu:  
Marcin Wojewoda  
kom. +48 600 029 254,

Z poważaniem

**KIEROWNIK**  
**BIURA TECHNICZNEGO**  
  
**Marcin Wojewoda**

Załącznik: Mapa 1:500

Zarząd  
Sąd Rejonowy w Zielonej Górze  
Wysokość kapitału zakładowego  
NIP: 778-13-59-052

Daniel Waschow, Dariusz Brzozowski  
KRS 0000065199  
387 012 624,00 PLN  
Regon: 639624958