



# Urząd Gminy Trzebowno

36-001 Trzebowno 976  
tel.: +48 177713700, fax. +48 177713719  
<http://www.trzebowno.pl>  
[poczta@trzebowno.pl](mailto:poczta@trzebowno.pl)

BR.271.1.6.2022

Trzebowno, dn. 04.03.2022r.

## WYJAŚNIENIA NR 3

Dotyczy: wyjaśnienia SWZ w postępowaniu nr BR.271.1.6.2022 pn.: „**Roboty budowlane polegające na przebudowie, rozbudowie oraz zmianie sposobu użytkowania budynku komunalnego na centrum opiekuńczo-mieszkalne wraz z wewnętrznymi instalacjami oraz z robotami zewnętrznymi w miejscowości Stobierna.**”

Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. –Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2021 poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej „p.z.p.”, w odpowiedzi na wniosek o wyjaśnienie treści SWZ, zamawiający wyjaśnia co następuje:

**Pytanie 1 :** Proszą o potwierdzenie czy wszystkie drzwi wewnętrzne mają być aluminiowe płytowe? Szerokość w świetle ościeży ( np. 100 cm ) większa od szerokości przejścia (np. 90) o około 10 cm wskazywałoby na zastosowanie drzwi płytowych np. z MDF, przy drzwiach aluminiowych szerokość w świetle ościeży powinna być większa od szerokości przejścia o około 20 cm.

**Odpowiedź:** Wszystkie drzwi wewnętrzne muszą być aluminiowe (wraz z ościeżnicami). Drzwi montować z 3 parami zawiasów.

W załączeniu poprawione rysunki:

- „A.1 Rzut parteru- poprawiony 4.03.22”
- „A.2 Rzut 1-go piętra poprawiony 04.03. 22”
- „A.7 Zestawienie Stolarki- poprawiony 04.03.2022”
- „K2 poprawione 04.03.2022”
- „Specyfikacja popr. 04.03.2022”

**Pytanie 2 :** Czy drzwi zewnętrzne D1 i D1A antywłamaniowe muszą mieć atest na cały wyrób, czy Inwestorowi wystarczą atesty na szkło i okucia?

**Odpowiedź:** Drzwi zewnętrzne D1, D1A antywłamaniowe - atest na cały wyrób.

**Pytanie 3** Jaka ma być klasa odporności na włamanie dla Drzwi D1 i D1A?

**Odpowiedź:** Klasa odporności na włamanie RC4.

**Pytanie 4:** Czy inwestor dopuszcza zastosowanie okien PCV zamiast okien aluminiowych?

**Odpowiedź:** Wszystkie okna mają być aluminiowe.

**Uwaga** uzupełnia się zestawienie stolarki o rysunek: „A.10 Ścianka mobilna przesuwana 04.03.2022”

Wójt Gminy Trzebowno