



Damnica 19.04.2024

ZP.271.4.2024

Wszyscy Wykonawcy

Pytania i odpowiedzi do postępowania prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji na podstawie art. 275 pkt. 2 Prawo zamówień publicznych.

Dotyczy : Poprawa warunków gospodarki wodno-kanalizacyjnej w gminie Damnica – rozbudowa ujęcia wody

Na podstawie art. 284 ust. 1 i 2 oraz 286 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), Zamawiający przekazuje treść pytań złożonych we wniosku o wyjaśnienie SWZ w ramach prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wraz z wyjaśnieniami.

PYTANIE : Zwracamy się z uprzejmym zapytaniem czy istniejąca pompa głębinowa w studni nr 2 pozostaje czy trzeba zakupić nową wraz z rurami pompowymi?

Odpowiedź: Tak, w ramach modernizacji studni nr 2 należy wykonać

- demontaż zestawu pompowego i armatury wodociągowej
- pomiary drożności i głębokości otworu
- montaż tymczasowego zestawu pompowego
- przeprowadzenie pompowania kontrolno - pomiarowego
- demontaż pokrywy i obudowy podziemnej
- wydłużenie rury nadfiltrowej
- przeróbka istniejących przyłączy wodociągowego i elektrycznego
- prace ziemne, przygotowanie terenu pod montaż obudowy
- wykonanie podstawy betonowej pod obudowę studni.



- montaż kompletnej (podstawa, pokrywa) termoizolacyjnej naziemnej obudowy

studni wraz z osprzętem i armaturą wodociągową ze stali nierdzewnej 50 mm,

- zakup i montaż zestawu pompowego (rurociąg, pompa, kabel zasilający),

- wykonanie opaski z kostki brukowej wokół obudowy.

.....
Kierownika Zamawiającego