

Zamawiający:
Powiat Zawierciański – Starostwo Powiatowe w Zawierciu
ul. Henryka Sienkiewicza 34
42-400 Zawiercie
w imieniu i na rzecz którego działa jako Pełnomocnik Zamawiającego
Centrum Usług Wspólnych w Zawierciu
ul. Parkowa 2
42-400 Zawiercie

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dot. postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1), w związku z art. 359 pkt 2 ustawy z 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), zw. dalej „Pzp” o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych, o jakich stanowi art. 3 tejże ustawy, pn.:

„Modernizacja instalacji elektrycznej i sieci LAN w pomieszczeniach na III piętrze budynku Starostwa Powiatowego w Zawierciu”, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 2023-12-28 pod nr 2023/BZP 00575077/01.

Działając zgodnie z art. 284 ust. 6, w związku z art. 284 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający udostępnia wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia na stronie prowadzonego postępowania:

Pytanie 1:

Proszę o doprecyzowanie zakresu robót ujętych w punkcie 14 przedmiaru robót, tj. "tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i stropach gładzi gipsowych - pomieszczenia biurowe" W przedmiarze podana jest wartość 992 m2 - czy prace te mają polegać na wykonaniu gładzi gipsowych lub tynku w obrębie wcześniej wykonanych bruzd? Wartość 992 m2 sugeruje, że ma zostać wykonany znacznie większy zakres prac z kategorii gładzi gipsowy.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, prace mają być wykonane w obrębie wykonanych bruzd, zakres jest większy, gdyż gładzi nakłada się więcej niż tynku zaprawiającego brudzę.

Pytanie 2:

Czy przewody elektryczne ujęte w przedmiarze robót mają być wykonane w technologii bezhalogenowej analogicznie jak przewody sieci LAN?

Odpowiedź Zamawiającego:

Instalację elektryczną i teletechniczną należy wykonać zgodnie z dyrektywą CPR - w przypadku gdyby przewód znajdował się na drodze ewakuacji - nie w tynku - należy ułożyć przewód LSOH w kat. B2ca - dotyczy również instalacji LAN.

Zatwierdzam

W zastępstwie
Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Zawierciu

Paweł Skóra