

Inowrocław, 30.04.2024 r.

Zespół Szkół Ekonomiczno-Logistycznych

ul. Józefa Krzywińskiego 8

88-100 Inowrocław

Do Wykonawców

ubiegających się o udzielenie

zamówienia publicznego

Wyjaśnienia i modyfikacja treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ)

1. Zamawiający informuje, że do postępowania pn. Dostawa i montaż windy osobowej przystosowanej dla osób niepełnosprawnych wraz z towarzyszącymi robotami budowlanymi dla potrzeb Zespołu Szkół Ekonomiczno-Logistycznych przy ul. Józefa Krzywińskiego 8 w Inowrocławiu, 88-100 Inowrocław wpłynęły pytania. Treść jest następująca:

Pytanie nr 1:

„Czy Zamawiający dopuszcza zamianę windy hydraulicznej na elektryczną?”

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zamiany windy hydraulicznej na elektryczną.

Pytanie nr 2:

„W założonych parametrach dźwigu osobowego mamy informację, że dźwig ma mieć napęd hydrauliczny jednocześnie ma mieć prędkość 1 m/s. Dźwigi hydrauliczne mają maksymalną prędkość 0,63 m/s.

Czy można obniżyć prędkość dźwigu do 0,63 m/s?”

Odpowiedź:

Prędkość została wpisana zgodnie z projektem sporządzonym w oparciu o dane dostawcy dźwigu hydraulicznego. Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie prędkości do 0,63 m/s.

Pytanie nr 3:

„Czy możemy zastosować dźwig elektryczny cierny bez maszynowni w miejsce dźwigu hydraulicznego (wtedy prędkość dźwigu wyniesie 1 m/s)?”

A

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zamiany dźwigu na elektryczny.

Pytanie nr 4:

„Czy zamawiający przewiduje wydłużenie terminu realizacji?”

Odpowiedź:

Ze względu na harmonogram pracy szkoły wskazane jest pozostawienie terminu wskazanego w umowie.

Pytanie nr 5:

„Czy prędkość podnoszenia została wpisana prawidłowo? (dla dźwigu hydraulicznego wynosi 0,62m/s). Prędkość 1m/s jest przewidziana dla dźwigów elektrycznych.”

Odpowiedź:

Prędkość została wpisana zgodnie z projektem sporządzonym w oparciu o dane dostawcy dźwigu hydraulicznego. Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie prędkości do 0,63 m/s.

Pytanie nr 6:

„Dzień Dobry czy Zamawiający dopuszcza zamianę dźwigu na elektryczny?”

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zamiany dźwigu na elektryczny.

Pytanie nr 7:

„Proszę o wyjaśnienie treści SIWZ - STWiOR mówi o dźwigu hydraulicznym o prędkości 1 m/s, zgodnie z normą dźwigową max. prędkość dźwigu o napędzie hydraulicznym wynosi 0,6 m/s. 1 m/s stosowany jest w dźwigach o napędzie elektrycznym - czy Zamawiający dopuszcza montaż dźwigu o napędzie elektrycznym, który jest dźwigiem energooszczędnym i tańszym w eksploatacji?”

Odpowiedź:

Prędkość została wpisana zgodnie z projektem sporządzonym w oparciu o dane dostawcy dźwigu hydraulicznego. Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie prędkości do 0,63 m/s. Zamawiający nie dopuszcza zamiany na dźwigu na elektryczny.


Dyrektor szkoły
mgr Artur Nalewajski