

S1 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA

1	TYNK CIENKOWARSTWOWY	
2	WARSTWA KLEJOWA ZBROJONA SIATKĄ ×2	
3	STYROPIAN GR.20,0cm. WSP.λ=0,037 W/m²*K NA WARSTWIE KLEJOWEJ, KOŁKI MOCUJĄCE 4–5 SZT./m²	
4	ŚCIANA Z BLOCZKÓW WAPIENNO–PIASKOWYCH, NP. SILKA E24 GR. 24cm	
5	TYNK CEMENTOWO–WAPIENNY GR. 1,5cm.	

S2 ŚCIANA PRZYZIEMIA

1	TYNK CIENKOWARSTWOWY WODOOPORNY, MROZOODPORNY, ZIARNO 1–2mm	
2	WYPRAWA KLEJOWA WODOSZCZELNA	
3	WARSTWA KLEJOWA ZBROJONA SIATKĄ ×2	
4	POLISTYREN EKSTRUDOWANY (XPS) GR.12,0cm. WSP.λ=0,035 W/m² KLEJONY NA CAŁEJ POWIERZCHNI PŁYTY	
5	IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA, BEZROZPUSZCZALNIKOWA MASA IZOLACYJNA DO KONTAKTU ZE STYROPIANEM WYCIĄGNIĘTA DO POZIOMU +0,30m PONAD POZIOM PODŁOGI	
6	ŚCIANA Z BLOCZKÓW WAPIENNO–PIASKOWYCH, NP. SILKA E24 GR. 24cm	
7	TYNK CEMENTOWO–WAPIENNY GR. 1,5cm.	

SF1 ŚCIANA FUNDAMENTOWA ZEWNĘTRZNA

1	FOLIA KUBEŁKOWA	
2	WYPRAWA KLEJOWA WODOSZCZELNA ZBROJONA SIATKĄ ×2	
3	POLISTYREN EKSTRUDOWANY (XPS) GR.15,0cm. WSP.λ=0,035 W/m² KLEJONY NA CAŁEJ POWIERZCHNI PŁYTY	
4	IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA, BEZROZPUSZCZALNIKOWA MASA IZOLACYJNA DO KONTAKTU ZE STYROPIANEM NP. F. DEITERMANN	
5	BLOCZKI BETONOWE M6 NA ZAPRAWIE CEMENTOWEJ MARKI M5, GR. 25cm.	
6	TYNK CEMENTOWO–WAPIENNY GR. 1,5cm	

S3 ŚCIANA ATTYKI

1	PAPA TERMOZGRZEWALNA NA OSNOWIE POLIESTROWEJ GR. 5,2mm WYWINIĘTA Z PŁASZCZYZNY DACHU NA ŚCIANĘ ATTYKI POD OBRÓBKĘ BLACHARSKĄ	
2	PAPA PODKŁADOWA ZESPOLONA ZE STYROPIANEM (STYROPAPA) GR. 20 cm MOCOWANA DO ŚCIANY ATTYKI ZA POMOCĄ ŁĄCZNIKÓW SYSTEMOWYCH	
3	ŚCIANA ATTYKI WG PROJ. KONSTRUKCJI	
4	STYROPIAN GR.15,0cm. WSP.λ=0,037 W/m²*K NA WARSTWIE KLEJOWEJ, KOŁKI MOCUJĄCE 4–5 SZT./m²	
5	WARSTWA KLEJOWA ZBROJONA SIATKĄ ×1	
6	TYNK CIENKOWARSTWOWY	

P1 PODŁOGA NA GRUNCIE

1	WYKŁADZINA PVC LUB PŁYTKI CERAMICZNE NA KLEJU ELASTYCZNYM	GR. 7 mm
2	WYLEWKA BETONOWA	GR. 6 cm
3	FOLIA PE	
4	STYROPIAN EKSTRUDOWANY	GR. 12cm
5	PŁYTA ZBROJONA PRZECIWSKURCZOWO SIATKĄ Ø8 CO 10 cm	GR. 15 cm
6	IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA 2x PAPA TERMOZGRZEWALNA PODKŁADOWA 4,2mm NA OSNOWIE Z TKANINY POLIESTR.	
7	PODKŁAD BETONOWY	GR. 10cm
8	PIASEK ŚREDNI ZAGĘSZCZONY WARSTWOWO	GR. 30cm

D1 DACH

1	PAPA TERMOZGRZEWALNA NA OSNOWIE POLIESTROWEJ GR. 5,2mm	
2	PAPA PODKŁADOWA PRZYLEPIANA DO DACHU ZESPOLONA ZE STYROPIANEM (STYROPAPA) GR. 25 cm MOCOWANA DO PŁYTY DACHU ZA POMOCĄ ŁĄCZNIKÓW SYSTEMOWYCH	
3	WARSTWA SPADKOWA DACHU	
4	FOLIA BUDOWLANA	
5	PŁYTA STROPODACHU WG PROJEKTU KONSTRUKCJI	
6	SUFIT PODWIESZANY SYSTEMOWY DŹWIĘKOCHŁONNY W KORYTARZACH SYSTEMOWY Z PŁYT GK GR. 1,25cm NA STELAŻU ALUMINIOWYM W POMIESZCZENIACH MOKRYCH Z PŁYT WODOODPORNYCH (NIEBIESKICH)	

SUFITY

W SALACH OPIEKI NAD DZIEĆMI, W POMIESZCZENIU PRACY INDYWIDUALNEJ ORAZ BIURACH I KORYTARZU SUFIT PODWIESZANY GIPSOWO–KARTONOWY 60x60 cm, PŁYTY PERFOROWANE O WSPÓŁCZYNNIKU POCHŁANIALNOŚCI DŹWIĘKU **αw > 0,70** NP. PŁYTY PIONT 80 FIRMY RIGIPS LUB RÓWNOWAŻNE.

IZOLACJA TERMICZNA:

– STYROPAPA GR. 25 cm, WSP.λ=0,038 W/m² STYROPIAN ORAZ POKRYCIE DACHU MUSZĄ POSIADAĆ SYSTEMOWY CERTYFIKAT **Beocor (t1)**

– ŚCIANY ZEWNĘTRZNE – STYROPIAN GR. 20,0cm WSP.λ=0,037 W/m²K (POD TYNK CIŃKOWARSTWOWY),

– ŚCIANY FUNDAMENTOWE– POLISTYREN EKSTRUDOWANY (XPS) GR. 15,0cm, WSP.λ=0,035 W/m²K; NP. STYRODUR 3035 CS FIRMY BASF

– PODŁOGA NA GRUNCIE, STYROPIAN EKSTRUDOWANY XPS LUB TWARDY EPS150 GR.120,0cm

PARAPETY ZEWNĘTRZNE CYNKOWO–TYTANOWE ZAKOŃCZONE ZAŚLEPKAMI PCW, WYSOKOŚĆ PARAPETÓW WEWNĄTRZ POMIESZCZEŃ – hp=0,50 m LUB 1,00 m (LUB WG OPISÓW NA RYSUNKACH).

IZOLACJA POZIOMA FUNDAMENTÓW PAPA PODKŁADOWA NA OSNOWIE POLIESTROWEJ

NAD OTWORAMI OKIENNYMI I DRZWIOWYMI KASETA NADSTAWNA ROLETY W CAŁOŚCI POD WARSTWĄ OCIEPLENIA ZEWNĘTRZNEGO WYSOKOŚĆ KASETY PRZEWIDZIANA W PROJEKCIE – h=25,0cm

UWAGA: PODEJŚCIE DO WEJŚCIA GŁÓWNEGO BEZ SCHODÓW I PROGÓW WYKONAĆ ZE SPADKIEM OD STRONY PLACÓW ZABAW ZAMIAST SCHODÓW TERENOWYCH NALEŻY WYKONAĆ ŁAGODNE SKARPY O SPADKU 3–5% NAWIERZCHNIA TRAWIASTA, DARNIOWANA GÓRĄ NA CAŁEJ DŁUGOŚCI W PASIE O SZEROKOŚCI 1,0m.

NAWIERZCHNIA TARASU POLIURETANOWA (WODOPRZEPUSZCZALNA)

archiconcept ARCH. PIOTR OPAŁKA
48-304 Nysa, ul. Zjednoczenia 9/2, tel:+48774353029, 604997894, e-mail: archiconcept.nysa@gmail.com

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO	ROZBUDOWA PRZEDSZKOLA WE FRĄCZKOWIE W RAMACH ZADANIA "MODERNIZACJA PRZEDSZKOLA WE FRĄCZKOWIE" FRĄCZKÓW 2, 48-314 PAKOSŁAWICE; DZ. NR 343/301, 343/288, OBRĘB 0003 GOSZOWICE, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 160708_2 PAKOSŁAWICE
TYTUŁ RYSUNKU	ELEWACJA FRONTOWA — DATA: 06. 12. 2022 r.

ZAKRES OPRAC.	PROJEKTANT	PODPIS	Skala rys.	Nr rys.
ARCHITEKTURA	dr inż. arch. PIOTR OPAŁKA UPR. Nr 74/01/OP		1:50	3 A
ARCHITEKTURA SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. arch. PIOTR SMOTER UPR. nr 09/OPOKK/2018			