



LEGENDA:

- projektowane zasilenie c.o.
- projektowany powrót c.o.
- istniejące zasilenie c.o.
- istniejący powrót c.o.

- ZT\_p 8,00 DN15 przygrzejnikowy zawór termostatyczny prosty z głowicą termostatyczną z podaną średnicą i nastawą
- ZP\_P DN15 przygrzejnikowy zawór powrotny prosty z podaną średnicą

UWAGI:

- Instalację c.o. wykonać z rur ze stali węglowej ocynkowanej zewnętrznie, łączonych metodą zaprasowywania. Istniejący główny poziom instalacji c.o. pozostaje bez zmian.
- Zaprojektowane następujące grzejniki:
  - higieniczne bocznozasilane trzy płytowe typ 30 - pomieszczenie 0.05 WC dla pacjentów
  - bocznozasilane standardowe płytowe - w pozostałych pomieszczeniach objętych opracowaniem
- Rozprowadzenie gałęzi do grzejników po wierzchu ścian oraz w przestrzeni sufitu podwieszanego.

KP E-150 - kurtyna powietrzna elektryczna o dł. 1,5; montaż poziomy

zasięg: 3,2 m

V= 1250/1500/2200 m<sup>3</sup>/h

Q= 9,0 kW (3x400V/50Hz)

Q= 3,0 kW (230V/50Hz)

V= 1250/1500/2200 m<sup>3</sup>/h

I= 13+0,8 A

Nel= 0,195+9,0/3,0 kW

m= 20 kg

Sterowanie: wbudowany układ automatyki z czujnikiem ruchu, przełącznikiem zmiany biegów, włącznikiem grzania

Temat: PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCYCH POMIESZCZEŃ NA PARTERZE BUDYNKU ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. PIŁSUDSKIEGO 9 NA POTRZEBY UTWORZENIA REJESTRACJI.			
Inwestor: CENTRUM PEDIATRII IM. JANA PAWŁA II Sp. z o.o. ul.Gabrieli Zapolskiej 3, 41-218 Sosnowiec			
Lokalizacja: CENTRUM PEDIATRII IM. JANA PAWŁA II Sp. z o.o. ul.Piłsudskiego 9, 41-209 Sosnowiec działka nr ewid: 2482, obręb 0001, j.ewid: 247501_1			Skala:  1:100
Branża: SANITARNA	Nr rys: IS-1	Faza: PW	Data:  VIII 2022
Nazwa rysunku: REJESTRACJA - INSTALACJA C.O.			
Projektant: mgr inż. BARBARA MACUDA upr. nr MAP/0490/PWOS/14 w spec. instalacyjnej		Podpis:	