

Zał. 4**ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW DO INSTALACJI WENTYLACJI**

Lp.	Nazwa urządzenia i charakterystyka, armatura	Ilość szt.
1	Wentylator łazienkowy, montowany w istn. szachcie wentylacyjnym, uruchamiany z oświetleniem, $V_w=60\text{m}^3/\text{h}$, $dp=40\text{Pa}$, $N_{el}=0,016\text{kW}$, 230V	1
2	Wentylator łazienkowy, montowany w istn. szachcie wentylacyjnym, uruchamiany z oświetleniem, $V_w=50\text{m}^3/\text{h}$, $dp=25\text{Pa}$, $N_{el}=0,008\text{kW}$, 230V	2
3	Kanał wentylacyjny typu SPIRO o średnicy $\varnothing 100$	2 mb.
4	Nawiewnik okienny ciśnieniowy o wydajności do $30\text{ m}^3/\text{h}$	4