

**ST-01**

**ROBOTY ROZBIÓRKOWE**

**KodCPV45110000-1**

**PRZEDMIOT PROJEKTU: Remont kościoła p.w. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Czarnej**

**INWESTOR. Parafia Rzymskokatolicka p.w. Matki Bożej Nieustającej Pomocy ul. Spółdzielcza 32 A, 39-215 Czarna**

Data 2024.07.04

---

**Strona 1**

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG INWESTYCYJNYCH Władysław Golba 39-200 Dębica, ul. Jasna 10 tel. / +48 604 914 253 e-mail: jacek.golba@centrobud.eu

**SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH**

**ST-01**

**1. Wstęp**

**1.1. Przedmiot ST**

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót rozbiórkowych dla zadania; **Remont kościoła p.w. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Czarnej**

**1.2. Zakres stosowania ST**

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

**1.3. Zakres robót objętych ST**

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie rozbiórek występujących w obiekcie.

W zakres tych robót wchodzi:

- rozbiórki pokrycia dachowego i części konstrukcji dachu
- rozbiórka instalacji odgromowej
- rozbiórka obróbek blacharskich
- rozebranie i ponowny montaż rynien i rur spustowych
- utylizacja materiałów z rozbiórki

**1.4. Określenia podstawowe**

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

**1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót**

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodności z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

**2. Materiały**

Materiały nie występują.

**3. Sprzęt**

Do rozbiórek może być użyty dowolny sprzęt zgodny z ST-00 „Wymagania ogólne”.

**4. Transport**

Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu. Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem.

**5. Wykonanie robót.**

**5.1. Roboty przygotowawcze**

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy:

- teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP,
- zdemontować istniejące zasilanie w energię elektryczną, instalację teletechnicznych i wodno-kanalizacyjną oraz wszelkie istniejące uzbrojenie.

**5.2. Roboty rozbiórkowe**

Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U. z 2003 Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

#### 5.2.1. Obiekty kubaturowe

- (1) Pokrycie dachowe rozbierać ręcznie. Materiał poza obręb budynku znosić lub spuszczać rynnami w sposób zabezpieczający przed uszkodzeniem.

#### 5.2.2. Obiekty inżynierskie

Materiał z rozbiórki złożyć w miejscu składowania.

- (2) Uzyskany materiał posortować.

### 6. Kontrola jakości robót

Wymagania dla robót rozbiórkowych podano w punktach 5.1. do 5.2. oraz wymaganiach ogólnych.

### 7. Obmiar robót

Jednostkami obmiarowymi są:

- rozbiórki ścian i kominów –  $m^2$  –  $m^3$
- rozbiórki ścian działowych z płyt g-k –  $m^2$
- rozbiórki pokrycia dachowego i części konstrukcji dachu –  $m^2$
- rozbiórka wełny mineralnej  $m^2$
- skucie tynków –  $m^2$
- skucie posadzek  $m^2$

### 8. Odbiór robót

Zgodnie z SST-00 „Wymagania ogólne”.

### 9. Podstawa płatności

Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inspektora Nadzoru, mierzone wg jednostek obmiarowych zawartych w kosztorysie podanym przez Wykonawcę w ofercie.

### 10. Uwagi szczególne

10.1. Materiały uzyskane z rozbiórek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inspektor Nadzoru. Materiały z rozbiórek są własnością Zamawiającego.

10.2. Ilości robót rozbiórkowych mogą ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora Nadzoru.