

Bydgoszcz, 21.06.2022 r.

KOMUNALNE PRZEDSIĘBIORSTWO
ENERGETYKI CIEPLNEJ
Spółka z o.o.
Dział Zamówień Publicznych

Do uczestników postępowania

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia:

**Modernizacja węzła ciepłego z budową 2-funkcyjnego węzła (c.o.+c.w.u.) o mocy 230kW
w budynku mieszkalnym wielorodzinnym ul. Witosa 1E W2 w Koronowie**

KPEC Spółka z o.o. informuje, że w dniu 15.06.2022 r. do ww. postępowania wpłynęło następujące pytanie:

1) Czy podlicznik ciepła co pozostaje istniejący, a w węźle należy przygotować jedynie wstawkę pod jego zabudowę?

Odpowiedź Zamawiającego:

Dla licznika ciepła na potrzeby c.o. pozostawić jedynie "wstawkę" - wolne miejsce do ewentualnego montażu.

Kierownik
Działu Zamówień Publicznych

Marek Estkowski