

WYMAGANIA EKSPLOATACYJNO-TECHNICZNE

(parametry minimalne)

LISTWA ZASILAJĄCA - 41 szt.

- I. Wymagania dotyczące przeznaczenia:
 - a. Listwa zasilająca — zabezpieczenie przeciwprzebieciowe.
- II. Wymagania dotyczące trwałości i odporności całkowitej na oddziaływanie czynników środowiskowych:
 - a. tworzywo niepalne, z uziemieniem
- III. Wymagania dotyczące eksploatacji, wygody obsługi technicznej i napraw:
 - a. gwarancja na okres min. 24 miesiące.
- IV. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa:
 - a. bezpiecznik automatyczny 10 A.
- V. Wymagania użytkowe: przedmiotem zamówienia jest dostarczenie 41 sztuk listew zasilających o następujących parametrach:

Parametr	Wartość
Ilość gniazd sieciowych	5
Długość kabla	500 cm
Napięcie	230 v
Prąd znamionowy	10 A
Włącznik/ wyłącznik	podświetlany
Uziemienie	tak
Złącze USB	nie
Znak zgodności	CE