



Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicy

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej


26-026 Morawica, ul. Spacerowa 5

REGON 000290110
NIP 657-21-87-534

www.morawica.com.pl
szpital@morawica.com.pl

Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy KRS Nr 0000009702

centrala (41) 36 41 399
Izba Przyjęć (41) 36 41 302
fax (41) 36 41 299



Morawica, dnia 14.06.2022 r.

WSZYSCY WYKONAWCY

ODPOWIEDZI NA PYTANIA z dnia 14.06.2022 r.

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 ust.1 ustawy PZP (Dz.U. z 2021r. Poz 1129) pn. „ **Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na trzech dachach budynków w ramach zadania " Modernizacja infrastruktury Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy"** Nr postępowania **EZP-252-15/2022**

Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicy jako Zamawiający działając na podst. art. 284 ust 6 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych poniżej przekazuje odpowiedzi na zadane pytania Wykonawców:

Pytanie 1

Zwracam się z prośbą o udzielenie informacji czy możliwa jest zamiana modułów oraz falowników na inne pod warunkiem uzyskania oczekiwanego lub lepszego efektu wydajności systemu przy zachowaniu wymaganych okresów gwarancji? Czy dopuszczają Państwo zastosowanie większej ilości falowników niż zawarte w projekcie 50 i 60 kW?

Odpowiedz: Zamiana modułów oraz falowników jest możliwa, ale w gestii Wykonawcy będzie w takim wypadku aktualizacja lub uzgodnienie nowych „Warunków przyłączenia dla zakładu wytwarzania energii” oraz aktualizacja: „Umowy o przyłączeniu do sieci dystrybucyjnej”. Wykonawca w imieniu Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy na własny koszt i własnym staraniem dokona wszelkich potrzebnych uzgodnień pamiętając o zachowaniu terminu wykonania umowy.

Pytanie 2

Czy dopuszczają Państwo zastosowanie większej ilości falowników niż zawarte w projekcie 50 i 60 kW?

Odpowiedz: Nie dopuszczamy. zastosowania większej ilości falowników, niż przewiduje projekt techniczny.

Pytanie 3

Zwracam się z uprzejmą prośbą o wydłużenie terminu składania ofert do dnia 21.06.2022 z uwagi na obszerny zakres Zamówienia, celem podania możliwie dokładnej ceny za wykonanie przewidzianych robót.

Odpowiedz: Zamawiający przedłużył termin składania ofert do dnia 22.06.2022 r. do godziny 9:15

Pytanie 4

Czy Zamawiający dopuści moduły fotowoltaiczne o następujących parametrach: maksymalne napięcie zasilania - 41,0 V, maksymalne natężenie prądu - 10,98A, napięcie obwodu otwartego - 49,8V, prąd zwarciovowy - 11,56A?

Odpowiedz: Tak, przy utrzymaniu mocy projektowanej instalacji fotowoltaicznej określonej w dokumentacji tj. 108,9 kW. W obowiązkach Wykonawcy będzie aktualizacja warunków oraz dokumentacji w PGE.

Powyższe informacje prosimy uwzględnić przy sporządzaniu oferty.

Treść odpowiedzi zamieszczono na stronie internetowej prowadzonego postępowania pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/morawica> w dniu **14.06.2022 r.**

Z-ca Dyrektora
ds. Ekonomiczno-Exploatacyjnych

Grzegorz Kaleta