

RIDiGP.271.1.3.2023.ZP

dotyczy: odpowiedzi na pytania do treści postępowania prowadzonego w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. na zadanie nt: „Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej działka nr ewid. 27/1, 27/2, 100/2, 100/3, 119, 117/1, 115/9, 113/1, 113/22, obręb Izdebno, Gmina Rogowo”.

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 24.03.2023 r. pod numerem 2023/BZP/ 00149304/

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW

Działając w oparciu o art. 284 oraz 286 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) informuje się, że do Zamawiającego wpłynęło następujące pytanie i prośba o wyjaśnienie treści SWZ, na które Zamawiający bez ujawniania źródła odpowiada.

Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania z dnia 05.04.2023 r.

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie całej sieci wodociągowej metodą bezwykopową - przewiertem sterowanym zamiast budowy metodą wykopu otwartego, za wyjątkiem miejsc montażu węzłów wodociągowych?

Odpowiedź:

TAK. Zamawiający dopuszcza wykonanie całej sieci wodociągowej metodą bezwykopową - przewiertem sterowanym.