

Gmina Radomyśl Wielki
Rynek 32
39-310 Radomyśl Wielki

***Treść zapytań i wyjaśnienia zapisów treści
specyfikacji warunków zamówienia***

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp na zadanie pod nazwą: „**Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Radomyśl Wielki**”.

Zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.), zw. dalej „ustawą PZP”, Zamawiający przekazuje wszystkim Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu treść pytań i odpowiedzi dotyczących zapisów treści specyfikacji warunków zamówienia.

Pytanie nr 1

Proszę o potwierdzenie, że dla zadań 2-5 należy do wyceny przyjąć kategorię ruchu KR3.

Odpowiedź

Tak, w zadaniach od 2-5 jest wymagana kategoria KR3.

Pytanie nr 2

Dotyczy zadania 1. Proszę o potwierdzenie, że wzdłuż rowów krytych należy wykonać drenaż. Czy wraz z rurą drenarską należy wycenić kruszywo i geowłókninę ?

Odpowiedź

Tak, w zadaniu nr 1 należy wykonać drenaż. Jednocześnie wymagane jest, aby wycenić tylko rurę drenarską bez geowłókniny i kruszywa.

Pytanie nr 3

Dotyczy zadania 1. Czy rów kryty można wykonać z rur PP lub PEHD ?

Odpowiedź

Tak, Zamawiający dopuszcza wykonanie rowu krytego z rur PP i PEHD.

Pytanie nr 4

Czy wykonawca ma opracować projekt organizacji ruchu na czas wykonywania robót ?

Odpowiedź

Tak, wykonawca jest zobowiązany do wykonania czasowej organizacji ruchu .

Pytanie nr 5 i 6

Dotyczy ul. Bławatkowej w m. Radomyśl Wielki. Proszę o potwierdzenie że w pozycji 6.1 kosztorysu III.6 należy wpisać wartość netto kosztorysu III.7.

Dotyczy strony tytułowej kosztorysu. W tabeli należy wpisać wartość brutto poszczególnych kosztorysów w tym kosztorysu III.6 i III.7. Spowoduje to zdublowanie się kosztów wykonania robót branży gazowej. Proszę o zmianę kosztorysu III.6 i usunięcie pozycji 6.1.

Odpowiedź

Zamawiający wykreśla pozycję kosztorysową 6.1 z kosztorysu III.6. Tym samym modyfikuje się kosztorys ofertowy oraz przedmiar robót poprzez dodanie nowego kosztorysu ofertowego oraz przedmiaru robót bez pozycji 6.1.

Powyższe zapytania i odpowiedzi są wiążące dla Wykonawców oraz Zamawiającego i stanowią integralną część SWZ.

Kierownik Zamawiającego

Józef Rybiński