

Warszawa, 14 czerwca 2023 r.

BF-2.261.13.2023

Dotyczy: zapytania ofertowego na **wykonanie dwóch przeglądów okresowych systemu sygnalizacji pożarowej, systemu oddymiania, stałego urządzenia gaśniczego oraz jednego przeglądu okresowego przeciwpożarowych wyłączników prądu, drzwi przeciwpożarowych oraz klap przeciwpożarowych w budynku UOKiK przy Placu Powstańców Warszawa 1 w Warszawie**

Informuję, że wpłynęło pytanie dotyczące zapisów zapytania ofertowego o następującej treści:

Pytanie 1:

Z ilu elementów (czujki, ROP, moduły) składa się system sygnalizacji pożaru Schrack?

Odpowiedź 1:

Zamawiający informuje, że system sygnalizacji pożarowej, o którym mowa w zapytaniu ofertowym składa się z 105 szt. czujek, 9 ROP-ów i 16 modułów.

Powyższa odpowiedź nie stanowi zmiany treści Zapytania ofertowego

Jednocześnie Zamawiający informuje, że dotychczasowy termin składania oraz otwarcia ofert ulega zmianie. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem <https://platformazakupowa.pl/pn/uokik> na stronie internetowej prowadzonego postępowania **do dnia 16 czerwca 2023 r. do godziny 12:00.**

Z poważaniem,

*Anna Ekert-Tyszewicz
Zastępca Dyrektora
Biura Finansowego
/podpisano elektronicznie/*