

WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
ul. Partyzancka 27, 63-400 Ostrów Wielkopolski

Nr rej. 022/2023

data 21.11.2023

Uzgodniono projekt budowy-modernizacji nawierzchni
pod warunkiem zastosowania się do uwag jak niżej:

1. przed rozpoczęciem robót dokonać protokółarnego przejęcia istniejącego uzbrojenia wod.-kan.,
2. roboty w rejonie istniejącego uzbrojenia wod.-kan. wykonać ręcznie,
3. obudowy istniejącego uzbrojenia wod.-kan. dostosować do projektowanej niwelety ulicy na koszt Inwestora,
4. po zakończeniu robót dokonać protokółarnego odbioru z udziałem WODKAN S.A.
5. ewentualne kolizje z istniejącym uzbrojeniem wod.-kan. należy usunąć na koszt Inwestora,
6. regulacji wjazdów podczas budowy nawierzchni dokonać za pomocą betonowych pierścieni wyrównawczych,
7. włączenia wpustów do studni rewizyjnych wykonać poprzez wkładkę „in-situ”,
8. w przypadku włączenia przyłączy do studni na wysokości >0,50 m od dna kinety studni, należy w studni rewizyjnej wykonać kaskadę wewnętrzną,
9. przed regulacją wysokościową wjazdów należy skontaktować się z WODKAN S.A.- Wydziałem Odbioru Ścieków i Eksploatacji Sieci Kanalizacyjnej (TK) tel. nr /62/ 738 77 81, w celu ustalenia konieczności wymiany wjazdów (włazy zostaną dostarczone przez eksploatatora sieci),
10. w przypadku gdy podczas wykonywanych prac przy budowie nawierzchni nastąpi zanieczyszczenie studni w postaci nagromadzenia piasku, asfaltobetonu, gruzu, studnie należy oczyścić a kanał poddać czyszczeniu hydrodynamicznemu,
11. w przypadku przesunięcia wjazdów kanalizacyjnych podczas prowadzenia robót budowlanych budowy nawierzchni, należy je osiowo osadzić na otworze zwężki lub płyty betonowej.
12. rozpoczęcie obierunye
artuzse 2.1 i 2.2

KIEROWNIK
Wydziału Rozwoju Technicznego
i Inwestycji
Anna Wierzbowska