


### OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

**Wykonywanie przeglądu okresowego agregatu prądotwórczego GPW450DS znajdujących się na terenie Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego Drewnica Sp. z o.o. [znak spraw DAT .26.12.2023 DJ.]**

Zakres prac przeglądu okresowego agregatu prądotwórczego GPW450DS znajdującej się w budynku H technicznym na terenie Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego Drewnica Sp. z o.o. :Firma zobowiązuje się wykonać przegląd okresowy i serwisu agregatu prądotwórczego w czasookresie raz w roku.

- 1) Silnik spalinowy (diesel).
  - a. wymiana oleju silnikowego,
  - b. wymiana filtrów oleju,
  - c. wymiana filtrów paliwa,
  - d. wymiana płynu chłodniczego (opcjonalnie),
  - e. usunięcie wody ze wstępnego filtra paliwa,
  - f. kontrola szczelności układu smarowania,
  - g. kontrola szczelności układu chłodzenia,
  - h. kontrola stanu paska napędowego alternatora,
  - i. kontrola prędkości biegu jałowego,
  - j. kontrola parametrów pracy alternatora,
  - k. kontrola stanu akumulatorów rozruchowych,
  - l. kontrola poprawności działania czujników silnika współpracujących z panelem kontrolno-pomiarowy.
- 2) Prądnica.
  - a. kontrola stanu połączeń wewnętrznych,
  - b. kontrola nominalnego napięcia prądnicy,
- 3) Zespół prądotwórczy ogółem wyposażenie dodatkowe.
  - a. kontrola działania zespołu bez obciążenia,
  - b. kontrola szczelności układu wydechowego,
  - c. kontrola szczelności układu wydechowego,
  - d. kontrola poprawności działania układów do czerpania i wyrzutu powietrza,
  - e. kontrola szczelności i działania systemu zasilania paliwem ze zbiorników pośrednich.
- 4) Sporządzanie pisemnego protokołu przeglądu dokumentującego powyższe czynności serwisowe.



Główny Inżynier Automatyki  
Mazowiecki Szpital Wojewódzki Drewnica

1. Wykaz agregatu prądotwórczego znajdującego się na terenie Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego Drewnica Sp. z o.o.:

Nazwa Obiektu	Szczegóły techniczne Agregatu
Budynek H techniczny	Agregat prądotwórczy GPW450DS. Rok produkcji 2016

FORMULARZ OFERTOWY

Wyznaczenie warunków i trybów postępowania w sprawie zamówienia publicznego na dostawę i instalację agregatu prądotwórczego GPW450DS. z o.o. (zaw. specyfikacji) na terenie Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego Drewnica Sp. z o.o. (zaw. specyfikacji).

WYKONAWCA:

Miejscowość i data wystawienia:

nr	Nazwa (-y) Wykonawcy (-ów)	Adres (-y) Wykonawcy (-ów)

\* Wykonawca podaje dane w tabeli powyżej w zależności od swoich potrzeb

Wykonawca składa ofertę w formie pisemnej, w której podaje: nr REGON, nr NIP, nr KRS, adres siedziby i adres wykonawstwa, dane kontaktowe (telefon, e-mail, adres strony internetowej), dane kontaktowe (imię i nazwisko osoby upoważnionej do kontaktu), dane kontaktowe (imię i nazwisko osoby upoważnionej do kontaktu), dane kontaktowe (imię i nazwisko osoby upoważnionej do kontaktu).

OSOBA UPOWAŻNIENIA DO KONTAKTÓW:

Imię i nazwisko osoby upoważnionej do kontaktu	Adres	nr telefonu / faxu	Adres e-mail

Jeżeli oferta jest podpisana przez osobę upoważnioną, należy dołączyć do oferty kopię aktu notarialnego stwierdzającego, że osoba podpisująca ofertę jest upoważniona do reprezentowania Wykonawcy.

