



Zakrzewo, dn. 02.03.2023 r.

WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: Postępowania prowadzonego pn.:
„Modernizacja budynku byłego dworca PKP”

Nr spr.: IPZ.271.1.2023

- I. Działając na podstawie art. 286 ustawy z dnia 11 września 2022 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), Zamawiający modyfikuje treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w zakresie:

Modyfikacji treści SWZ z dnia 22.02.2023 r. w pytaniu nr 1 – Zamawiający informuje, że tynki cementowo-wapienne na ścianach murowych winny być o grubości **1-2 cm**, natomiast gładzie gipsowe na tynkach lub płytach gipsowo-kartonowych: **1-3 mm**.

- II. Działając na podstawie art. 266 w zw. z art. 284ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający udziela wyjaśnień do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia:

Pytanie 1: Proszę o informację ile szyb mają mieć okna. Z dokumentacji taka informacja nie wynika.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że okna są trzyszybowe.

Podpisano:
Wójt Gminy Zakrzewo
/-/ Marek Buława