

PROJECT COMPLEX SPÓŁKA Z O.O.

03-464 WARSZAWA, UL. PLAC JÓZEFA HALLERA 5/14A
NIP 1133001275; REGON 383898719; KRS 0000794983; tel. 602504155, e-mail: bupmk@vp.pl

- TEMAT:** PROJEKT ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA
REMONCIE DACHU SALI SPORTOWEJ Z ZAPLECZEM
W BUDYNKU ZESPOŁU SZKOLNO – PRZEDSZKOLNEGO
NR 2 W AUGUSTOWIE
- OBIEKT:** BUDYNEK ZESPOŁU SZKOLNO- PRZEDSZKOLNEGO NR 2 W
AUGUSTOWIE, KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO - IX
- ADRES:** 16-300 AUGUSTÓW, ul. A. MICKIEWICZA 1,
DZIAŁKA EWIDENCYJNA NR 3560, OBRĘB EWIDENCYJNY NR 3,
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA M.AUGUSTÓW 200101_1
- INWESTOR:** ZESPÓŁ SZKOLNO – PRZEDSZKOLNY NR 2,
16-300 AUGUSTÓW, ul. A. MICKIEWICZA 1

PROJEKTANT

INST. ELEKTRYCZNE – *tech. Wiesław Baluta*
Projektant w specjalności instalacyjno - inżynierskiej,
upr. proj. Nr SUW-86/90

SPIS TREŚCI

- 1.Strona tytułowa.
- 2.Spis zawartości projektu.
- 3.Opis techniczny.
- 4.Schemat instalacji odgromowej.

Opis techniczny

1.1 Wstęp.

Tematem opracowania jest projekt techniczny instalacji odgromowej budynku sali sportowej przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 2 w Augustowie

1.2 Zakres opracowania.

Zakresem niniejszego opracowania objęte są instalacje wewnętrzne:

- a) Instalacje odgromowe

2. Remont instalacji odgromowej

Zgodnie z PN-86/E - 05002 budynek podlega ochronie odgromowej.

W istniejącym budynku należy wymienić starą instalację odgromową. W tym celu trzeba zdemontować istniejące zwody poziome i przewody odprowadzające.

Nowe przewody odprowadzające wykonać przewodem FnZn fi 8mm. Przewody wymienić od złącz krzyżowych zwodów poziomych do miejsca złącz kontrolnych. Zwody poziome wykonać drutem stalowym ocynkowanym FeZn fi 8 na uchwytach dystansowych.

W celu uniknięcia niebezpiecznych naprężeń, jakie mogą powstać na skutek zmian temperatury, zaleca się na dłuższych odcinkach stosowanie elastycznych elementów łączących przewody między sobą lub z przewodzącymi elementami dachu. Odległość pomiędzy połączeniami elastycznymi nie powinna przekraczać 10m. Zwody i przewody odprowadzające powinny mieć pewne połączenia, aby elektrodynamiczne lub przypadkowe siły mechaniczne nie powodowały obluzowania lub przerwania przewodów. Liczba połączeń wzdłuż przewodów powinna być zminimalizowana.

Połączenia powinny być wykonane pewnie w sposób taki, jaki daje twarde lutowanie, spawanie, karbowanie, skręcanie lub zaciskanie.

Wszystkie metalowe części budynku, znajdujące się na powierzchni dachu, powinny być połączone z najbliższym zwodem lub przewodem odprowadzającym w taki sposób, żeby spełniony był warunek ciągłości połączeń.

Miarodajnym sposobem oceny skuteczności uziemienia jest wykonanie pomiarów rezystancji uziemienia instalacji odgromowej. Rezystancja systemu uziemień nie powinna być większa niż 10 omów. Jeżeli wartość ta będzie większa należy zastosować uziom pionowy w wykonaniu pręta stalowego pograżanego w pobliżu złącza kontrolnego.

Na etapie wykonywania urządzenia piorunochronnego powinny być sprawdzone wszystkie zasadnicze jego części, które po zakończeniu budowy nie będą dostępne do oględzin. W trakcie budowy należy kontrolować prawidłowość wykonywania elementów instalacji będących w zakresie prac Wykonawcy części budowlanej.

Na etapie odbioru powinny być przeprowadzone pomiary instalacji i sporządzona dokumentacja prób końcowych.

Na etapie wykonywania urządzenia piorunochronnego powinny być sprawdzone wszystkie zasadnicze jego części, które po zakończeniu budowy nie będą dostępne do oględzin. W trakcie budowy należy kontrolować prawidłowość wykonywania elementów instalacji będących w zakresie prac Wykonawcy części budowlanej.

2.1. Badania

Na etapie odbioru powinny być przeprowadzone pomiary i sporządzona dokumentacja prób końcowych.

Procedura sprawdzania:

- oględziny, w celu stwierdzenia, że:

- urządzenie znajduje się w dobrym stanie
- nie ma obluźnionych połączeń i przypadkowych przerw w przewodach i złączach urządzenia

- wszystkie połączenia z uziomem są nie naruszone

- wszystkie przewody i elementy urządzenia są przytwierdzone do powierzchni montażowych

- wszystkie elementy, które zapewniają ochronę mechaniczną są nie naruszone

- nie było żadnych uzupełnień lub zmian chronionego obiektu, które wymagałyby dodatkowej ochrony

- nie ma żadnych znaków uszkodzenia

- utrzymane są bezpieczne odstępny

- wykonanie prób:

- ciągłości elementów

- rezystancji uziemienia układu uziomów po odłączeniu go od pozostałej części urządzenia.

- sporządzenie raportu. Raport powinien zawierać informacje dotyczące:

- ogólnego stanu przewodów i innych elementów

- pewności mocowania przewodów i elementów

- pomiarów rezystancji uziemienia układu uziomów

- wyników przeprowadzonych prób.

Gdy wynik którejkolwiek próby jest niezgodny z wymaganiami, to próbę i próby poprzedzające, o ile mogą mieć one wpływ na wyniki, należy powtórzyć po stwierdzeniu i usunięciu przyczyny niezgodności.

2.2. Konserwacja

Regularne badania okresowe należą do podstawowych warunków niezawodnego użytkowania urządzenia piorunochronnego. Urządzenie piorunochronne powinno być poddawane oględzinom

przynajmniej raz do roku. Pełne sprawdzanie i badania powinny być przeprowadzane co 5 lat.

Wszystkie zaobserwowane uszkodzenia powinny być naprawiane bez zwłoki. Badania dodatkowe należy wykonywać po zmianach lub naprawach, lub gdy wiadomo, że obiekt był uderzony przez piorun.

Jeśli stwierdzi się, że wartości z badań różnią się znacznie od wartości uzyskanych poprzednio przy tej samej procedurze probierczej, to należy wykonać dodatkowe badania w celu określenia przyczyn tej różnicy.

Powinny być prowadzone kompletne zapisy wszystkich procedur konserwacji włącznie z podjętymi lub wymaganymi działaniami korygującymi. Zapisy z konserwacji powinny być przechowywane razem z jego projektem i z raportami z jego sprawdzania.

3. Uwagi końcowe

Całość robót wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami i przywołanymi normami, w szczególności normą PN-76/E-05125, normą N SEP-E-004, normami PN-IEC 60364 oraz rozporządzeniami Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 i MSWiA z dnia 21.04.2006.

Należy stosować urządzenia, wyroby i materiały posiadające świadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub świadectwo kwalifikacji jakości, względnie oznaczonych państwowym znakiem jakości lub znakiem bezpieczeństwa, wydanymi przez uprawnione jednostki kwalifikujące.

Wszystkie urządzenia i materiały przyjęte w projekcie są przykładowe i służą wyłącznie do określenia standardu. Ostateczny dobór urządzeń i materiałów zostanie dokonany w trakcie realizacji robót spośród wskazanych w projekcie lub równoważnych.

Stosować się należy do norm i zaleceń producentów.

Wszelkie prace budowlano-montażowe związane z realizacją niniejszego projektu należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami oraz wytycznymi technicznymi, a w szczególności przestrzegać przepisów BHP.

Wszystkie elementy ujęte w specyfikacji materiałowej, a nie ujęte na rysunkach lub ujęte na rysunkach a nie ujęte w specyfikacji materiałowej należy traktować tak jakby ujęte były w obu.

Wszelkie niezgodności, ewentualne braki lub niezgodności interpretacyjne dokumentacji w zakresie instalacji elektrycznej należy uzgadniać z Inwestorem oraz Projektantem.

Do projektu powykonawczego dołączyć dokumentację DTR oraz niezbędne pomiary.