

Chełmża, dnia 23 11.2021 r.

GMINA CHEŁMŻA  
Ul. Wodna 2  
87-140 Chełmża  
OSO.271.15.2021

### **Odpowiedzi na zapytania wykonawców dotyczące treści SWZ**

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.:  
**Przebudowa drogi wewnętrznej działka nr 124 w miejscowości Głuchowo (Windak)**

Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z e zm.) wykonawca zwrócił się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1. Prosimy o zamieszczenie tabeli robót ziemnych

**Odpowiedź 1:** Zamawiający nie dysponuje tabelą robót ziemnych

Pytanie 2. Wg PZT projektowana droga nie pokrywa się ze śladem drogi istniejącej, prosimy o potwierdzenie, że drogę należy wykonać zgodnie z projektem.

**Odpowiedź 2:** Zamawiający potwierdza, że drogę należy wykonać zgodnie z projektem. Dopuszcza się przesunięcie wykonania nawierzchni w granicach pasa drogowego stanowiącego działkę nr 124 w obrębie ewidencyjnym Głuchowo (Windak).

Pytanie 3. Projekt zakłada następującą konstrukcję drogi:

- warstwa ścieralna z mieszanek mineralno - bitumicznych asfaltowych grubości warstwy po zagęszczeniu 5 cm

- górna warstwa podbudowy z kruszywa twardego 0/31,5 mm grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm

Wg. wytycznych technicznych droga KR 1-2 powinna składać się z warstwy 20 cm podbudowy, 5cm warstwy wiążącej oraz 4 cm warstwy ścieralnej, w związku z tym prosimy o potwierdzenie czy konstrukcję drogi należy wykonać zgodnie z projektem na całym odcinku?

**Odpowiedź 3:** Zamawiający potwierdza, że na całym odcinku drogi konstrukcję należy wykonać zgodnie z projektem.

Pytanie 4. Prosimy o informacje jakie grunty zalegają pod istniejącą jezdnią?

**Odpowiedź 4 :** Zamawiający nie posiada informacji jakie grunty zalegają pod istniejącą jezdnią.

Pytanie 5. Prosimy o wskazanie jaka warstwa podbudowy znajduje się na istniejącym odcinku

**Odpowiedź 5 :** Na wskazanym odcinku drogi znajduje się warstwa podbudowy z gruzu budowlanego frakcji 0 – 63 mm grubości 20 cm.

*Z up. WÓJTA  
dr inż. Kazimierz Bober  
Zastępca Wójta*

Otrzymują:

1. Strona prowadzonego postępowania:  
w formie wiadomości elektronicznej  
za pośrednictwem platformy zakupowej

Sprawę prowadzi:

Anna Feeser-Bering  
Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich  
tel. 56 675 60 76 wew. 43

*Niniejsza treść stanowi odwzorowanie dokumentu, którego oryginał znajduje się w aktach sprawy.*