

RI.271.7.2022

Zamawiający:
GMINA JELCZ-LASKOWICE
ul. W. Witosa 24
55-220 Jelcz-Laskowice

Odpowiedzi na zapytania wykonawców dotyczące treści SWZ

Dotyczy: „Rewaloryzacja i zagospodarowanie parku miejskiego przy ul. Wincentego Witosa w Jelczu-Laskowicach. Etap 1 – Wykonanie oświetlenia parkowego ”

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2021 poz. 1129 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1:

Prosimy o informację, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie słupów stalowych zamiennych dla słupów LSA-5 produkcji ELMONTER. Prosimy o podanie parametrów słupów zamiennych.

Pytanie 2:

Czy w zakresie przedmiotu zamówienia jest również wykonanie zasilania dla kamer, dostawa i montaż rejestratora oraz kamer monitoringu wizyjnego? Jeśli tak, prosimy o zamieszczenie specyfikacji dla kamer oraz rejestratora, podanie długości skrętki FTP CAT 5E, a także wskazanie miejsca, w którym miałby się znajdować rejestrator.

Pytanie 3:

Ze względu na ograniczoną dostępność materiałów na rynku niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia, a także długiego czasu realizacji zamówień, wnosimy o wydłużenie terminu wykonania robót z obecnych 5 miesięcy na 7 miesięcy od podpisania umowy.

Pytanie 4:

W załączniku nr 8 *Wzór umowy* w § 11 Zamawiający zawarł zapis:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1, za każdy dzień zwłoki licząc od dnia upływu terminu umownego zakończenia robót określonego w § 3.

Wnosimy o zmianę powyższego zapisu na:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1, za każdy dzień zwłoki licząc od dnia upływu terminu umownego zakończenia robót określonego w § 3.

Pytanie nr 5.

Zwracamy się do Zamawiającego z zapytaniem czy uwzględni doświadczenie wykonawcy w postaci co najmniej dwóch zadań budowlanych polegających na budowie oświetlenia boiska sportowego oraz terenu rekreacyjno-festynowego o łącznej wartości robót brutto min. 500 000,00zł .

Odpowiedzi :

Ad.1. Zamawiający wskazując słupy typu LSA-5 jako przykładowe, nie wskazuje producenta ELMONTER. Zgodnie z dokumentacją projektową słupy oświetlenia mają być stylowe, stalowe z elementami aluminium, malowane na czarno o wysokości 5m z fundamentami.

Ad.2 Przedmiot zamówienia obejmuje tylko budowę linii kablowej typu: skrętka ziemna żelowana FTP CAT 5E lub wyższa do monitoringu parkowego, o długości 900 m, układana w rurach z rozprowadzeniem zasilania kamer wg Załącznika graficznego Rozmieszczenie kamer, bez dostawy i montażu kamer, i rejestratora.

Ad.3 Zamawiający nie wydłuża terminu realizacji zamówienia, podtrzymując okres 5 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Ad.4 Zamawiający podtrzymuje zapis § 11 Wzoru umowy, dot. wysokości 0,5 % kary umownej wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy.

Ad.5

Tak uwzględni.

Z upoważnienia Burmistrza
Główny specjalista ds. zamówień publicznych
Małgorzata Łubkowska