

Gminny Ośrodek Kultury w Łeknie
ul. Podgórna 6
62-105 Łekno

Wągrowiec, dnia 05.08.2022 r.

Informacja

**do zapytania ofertowego na „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej
poprzez budowę siłowni zewnętrznej oraz obiektów małej architektury
wraz z oświetleniem”**

Pytanie Nr 1:

Proszę o szczegóły do lamp solarnych, brak opisu w dokumentacji.

Odpowiedź na pytanie Nr 1

Zamawiający informuje, że lampy muszą spełniać co najmniej następujące parametry: - wyposażone w akumulatory żelowe min. 100Ah - panel solarny monokrystaliczny min. 250 Wat - strumień świetlny min 3700 lm. - słup min. 5m, - fundament

Pytanie Nr 2 :

Proszę o doprecyzowanie rodzaju lamp solarnych, określenie ich wysokości, ilości ramion itp.

Odpowiedź na pytanie Nr 2

Zamawiający informuje, że lampy muszą spełniać co najmniej następujące parametry: - wyposażone w akumulatory żelowe min. 100Ah - panel solarny monokrystaliczny min. 250 Wat - strumień świetlny min 3700 lm. - słup min. 5m, - fundament

Odpowiedź na pytanie Nr 3

Jaki rodzaj lamp solarnych oraz ławek przewiduje Zamawiający?

Odpowiedź na pytanie Nr 3 Zamawiający informuje, że lampy muszą spełniać co najmniej następujące parametry: - wyposażone w akumulatory żelowe min. 100Ah - panel solarny monokrystaliczny min. 250 Wat - strumień świetlny min 3700 lm. - słup min. 5m, - fundament
Zamawiający informuje, że do wyceny należy przyjąć ławki drewniane o długości minimalnej 190 cm, o stelażu z rury stalowej fi 60 mm, ocynkowanej, malowanej proszkowo.

Pytanie Nr 4:

Czy dopuszczą Państwo wszystkie urządzenia połączone w pary na słupach ? - ponieważ większość wizualizacji przedstawia urządzenia właśnie na tym elemencie nośnym.

Odpowiedź na pytanie Nr 4

Zamawiający informuje, że do wyceny należy przyjąć wszystkie urządzenia zgodnie z opisem zawartym w załączonym przedmiarze robót.

Z up. DYREKTORA

Romana Ptak