

Poznań, 07/08/2023

**ZARZĄD KOMUNALNYCH
ZASOBÓW LOKALOWYCH
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Jana Matejki 57
60-770 Poznań**

Dotyczy: zmiany warunków wydanych pismem znak: DW/IBM/093/72376/2023 z dnia 31.07.2023r. przyłączenia do sieci wodociągowej budynku mieszkalnego wielorodzinnego (liczba lokali mieszkalnych 15) planowanego na terenie działek nr geod. 7/38, 7/74 (ark 14, obręb 8) przy ul. Darzyborskiej w Poznaniu w zakresie w lokalizacji wodomierza.

W nawiązaniu do pisma z dnia 02.08.2023r. w sprawie jw. ora mając na uwadze:

- a) wydane pismem znak: DW/IBM/093/72376/2023 z dnia 31.07.2023r. warunki przyłączenia do sieci wodociągowej budynku mieszkalnego wielorodzinnego (liczba lokali mieszkalnych 15) planowanego na terenie działek nr geod. 7/38, 7/74 (ark 14, obręb 8) przy ul. Darzyborskiej w Poznaniu;
- b) pismo biura projektów z dnia 02.08.2023r. w sprawie zmiany lokalizacji wodomierza;
- c) plan zabudowy z lokalizacją studni wodomierzowej na działce, na której planowana jest inwestycja,

AQUANET S.A. zmienia w/w warunki w zakresie lokalizacji wodomierza, co następuje:
Zestaw wodomierzowy należy zlokalizować w studni (komorze) wodomierzowej – zgodnie z wytycznymi „Projektowanie, wykonawstwo sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz przyłączy. Wymagania ogólne” - opracowanie AQUANET S.A. dostępne na stronie internetowej www.aquanet.pl., uwzględniając warunki gruntowo-wodne i lokalizację ww. studni.

Wodomierz o średnicy DN25 dostarczany i montowany będzie przez AQUANET S.A.

Odległość między redukcjami winna wynosić 360 mm.

Na instalacji wewnętrznej za zestawem wodomierzowym należy przewidzieć zamontowanie zaworu zwrotnego antyskażeniowego z możliwością poboru próbek wody do badania jej jakości (nie dopuszcza się zaworu zwrotnego antyskażeniowego zintegrowanego z zaworem odcinającym).

Zwracamy uwagę, że w przypadku montażu na instalacji wewnętrznej zaworu antyskażeniowego (np. typu BA - na którym następuje duży spadek ciśnienia rzędu 0,7-0,8 bara), może zaistnieć konieczność zastosowania na instalacji wewnętrznej urządzenia podnoszącego ciśnienia.

Nadmieniamy, że jeżeli zamiarem Inwestorów przedmiotowego budynku będzie rozwiązanie polegające na tym, aby wszyscy właściciele lokali rozliczali się za dostarczaną wodę indywidualnie z AQUANET S.A. (na podstawie zawartych umów na dostarczanie wody) wg. wskazań wodomierzy (odrębnych dla każdego lokalu) należy dostosować instalację wodociągową w budynku wielolokalowym do rozliczeń poszczególnych lokali, zgodnie z warunkami technicznymi zawartymi w załączniku nr 3 do warunków wydanych pismem znak: DW/IBM/093/72376/2023 z dnia 31.07.2023r.

Pozostałe zapisy w warunkach wydanych pismem znak: DW/IBM/093/72376/2023 z dnia 31.07.2023r. przyłączenia do sieci wodociągowej budynku mieszkalnego wielorodzinnego (liczba lokali mieszkalnych 15) planowanego na terenie działek nr geod. 7/38, 7/74 (ark 14, obręb 8) przy ul. Darzyborskiej w Poznaniu pozostają bez zmian.

Załącznik:

Plan zabudowy z lokalizacją studni wodomierzowej na działce, na której planowana jest inwestycja.

Dokument zatwierdziła
Krystynę Pukaczewska,
Starszy specjalista ds. warunków technicznych

Sprawę prowadziła:
Krystyna Pukaczewska
Tel. 885989575
e-mail: krystyna.pukaczewska@aquanet.pl