



Przymuszewo, dnia 17.04.2023 r.

Zn.spr.:SA.270.8.2023

*Dotyczy: < Zaprojektowanie i montaż instalacji fotowoltaicznej dla siedziby Nadleśnictwa Przymuszewo >*

**W odpowiedzi na zapytanie dostawcy z dnia 14.04.2023:**

1. „czy warunkiem koniecznym jest zastosowanie modułów o minimalnej grubości ramy 32mm? Czy może zostać dopuszczony moduł o grubości ramy 30mm?”

**Nadleśnictwo Przymuszewo odpowiada:**

Zamawiający nie dopuszcza stosowania modułów o grubości ramy mniejszej niż 32mm.

Z poważaniem

Sprawę prowadzi: Michał Ratajczak tel.: 52 554 19 19 wewn. 35, kom. 668 030 417 e-mail: [michal.ratajczak@torun.lasy.gov.pl](mailto:michal.ratajczak@torun.lasy.gov.pl)



Nadleśnictwo Przymuszewo, Przymuszewo 3, 89-634 Leśno,  
[przymuszewo.torun.lasy.gov.pl](http://przymuszewo.torun.lasy.gov.pl); e-mail: [przymuszewo@torun.lasy.gov.pl](mailto:przymuszewo@torun.lasy.gov.pl)  
tel.: +48 52 398 17 77, fax: +48 52 554 18 63,  
Bank BNP Paribas S.A. o/Tuchola 54 2030 0045 1110 0000 0105 3620

[www.lasy.gov.pl](http://www.lasy.gov.pl)