



Lipusz, dnia 09.05.2022 r.

RG.271.3.2022.GL.1

dot.: Postępowanie RG.271.3.2022 „Przebudowa drogi gminnej ul. Dworcowej w Lipuszu”

W odpowiedzi na pytanie wykonawcy do treści SWZ poniżej przedstawiam zadane pytanie wraz z odpowiedzią.

Pytanie:

Dzień dobry, Prosimy o podanie parametrów wytrzymałościowych geosyntetyku przeciw spękaniaowego pod warstwy bitumiczne.

Odpowiedz:

Siatka do zbrojenia warstw nawierzchni asfaltowych wykonana z włókien szklanych wstępnie przesączana asfaltem z jednostronną posypką z piasku kwarcowego i ochronną geowłókniną polipropylenową o gramaturze 20 g/m² zabezpieczającą przed sklejeniem się materiału podczas składowania i transportu.

Wójt Gminy Lipusz
Mirosław Ebertowski
(dokument podpisany elektronicznie)