



**Dyrektor  
Zarządu Zlewni w Krośnie  
Państwowego Gospodarstwa Wodnego  
Wody Polskie**

**RK.ZUZ.4220.1.2024.MC**

Krosno, dnia 23 stycznia 2024 r.

Stwierdzam, że niniejsza (e)  
decyzja postanowienie  
stała (o) się ostateczna (e)  
dnia 23.01.2024 r.

Krosno, dnia 23.01.2024 r.

## **DECYZJA**

**Nr 20 / 2024 / ZUZ**

**Dyrektor  
Zarządu Zlewni w Krośnie**

**Wojciech Kłosowicz**

Na podstawie art. 104 § 1 i art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (Dz.U. z 2023 r. poz. 775 ze zm. – dalej Kpa), art. 397 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. *Prawo wodne* (Dz.U. z 2023 r. poz. 1478 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Powiatowego Zarządu Dróg w Strzyżowie i przeprowadzeniu postępowania administracyjnego,

### **o r z e k a m**

I. Zmieniam za zgodą stron decyzję nr 508/2023/ZUZ Dyrektora Zarządu Zlewni w Krośnie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 14 grudnia 2023 r. znak: RZ.ZUZ.1.4210.454.2023.MC udzielającej Powiatowemu Zarządowi Dróg w Strzyżowie, ul. Łukasiewicza 33, 38-100 Strzyżów pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych oraz prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące przepustu, poprzez dodanie punktu:

3. *Wykonanie urządzeń wodnych*, obejmujące budowę tymczasowej kładki dla pieszych oraz jej likwidację po wybudowaniu przepustu określonego w pkt. 2 niniejszej decyzji, zlokalizowanej na działce nr ewid. 50 obręb 0016 Wysoka Strzyżowska, gm. Strzyżów, pow. strzyżowski, o następujących parametrach:

- szerokość całkowita – 3,2 m,
- długość całkowita – 20,0 m,
- położenie wg współrzędnych geodezyjnych, układ odniesienia PL-ETRF2000, strefa 7:  
początek X:5525315.03 Y: 7553355.67  
koniec X:5525325.91 Y: 7553372.46.

II. Decyzja pozostaje bez zmian w pozostałym zakresie.

### **U z a s a d n i e n i e**

Decyzją z dnia 14 grudnia 2023 r. znak: RZ.ZUZ.1.4210.454.2023.MC Dyrektor Zarządu Zlewni w Krośnie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie udzielił Powiatowemu Zarządowi Dróg w Strzyżowie, ul. Łukasiewicza 33, 38-100 Strzyżów pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych oraz prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące przepustu, realizowanych w ramach zadania pn.: „Rozbiórka obiektu mostowego i wykonanie urządzeń wodnych (przepustu drogowego i umocnień dna i brzegów) w korycie cieku wodnego Kopytko dz. nr ewid. 50 w m. Wysoka Strzyżowska, gm. Strzyżów wraz z przebudową urządzeń odwadniających pasa drogi powiatowej”

Pismem z dnia 16 stycznia 2024 r. znak: PZD.21.25.2023/24 Powiatowy Zarząd Dróg w Strzyżowie wystąpiła z wnioskiem o zmianę decyzji Dyrektora Zarządu Zlewni w Krośnie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 14 grudnia 2023 r. znak: RZ.ZUZ.1.4210.454.2023.MC

poprzez dodanie punktu dotyczącego wykonania urządzenia wodnego, tj. tymczasowej kładki dla pieszych planowanej na czas prac związanych z budową przepustu na potoku Kopytko w ramach zadania pn.: „Rozbiórka obiektu mostowego i wykonanie urządzeń wodnych (przepustu drogowego i umocnień dna i brzegów) w korycie cieku wodnego Kopytko dz. nr ewid. 50 w m. Wysoka Strzyżowska, gm. Strzyżów wraz z przebudową urządzeń odwadniających pasa drogi powiatowej”. Do wniosku załączono zgody wszystkich Stron postępowania na zmianę przedmiotowej decyzji we wskazanym zakresie.

W świetle art. 397 ust. 3 pkt. 2 ustawy Prawo wodne, Dyrektor Zarządu Zlewni w Krośnie jest organem właściwym do rozpatrzenia ww. wniosku.

Formalną podstawę zmiany decyzji administracyjnej stanowi przepis art. 155 Kpa, według którego decyzja ostateczna na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie, za zgodą stron zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami podano do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego oraz rozpatrzono przedmiotowy wniosek w opisanym powyżej zakresie. Wniosek wraz z dokumentacją do niego załączoną został udostępniony do wglądu stronom. Żadna ze stron nie wniosła uwag w przewidzianym przepisami prawa terminie, o czym świadczą akta sprawy.


**Niniejsza decyzja stanowi integralną część decyzji nr 508/2023/ZUZ Dyrektora Zarządu Zlewni w Krośnie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 14 grudnia 2023 r. znak: RZ.ZUZ.1.4210.454.2023.MC.**

W przedmiotowej sprawie nie występują przesłanki negatywne, o których mowa w przywołanym wyżej przepisie art. 155 Kpa oraz fakt, że za zmianą tego pozwolenia przemawia słuszny interes Wnioskodawcy, należało przychylić się do wniosku strony i orzec jak w sentencji.

Biorąc pod uwagę powyższe orzeczono jak w sentencji.

#### POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Rzeszowie za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Krośnie w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.



Dyrektor  
Zarządu Zlewni w Krośnie  
*Włodzisław Kłosowicz*

#### Otrzymują:

1. Powiatowy Zarząd Dróg w Strzyżowie, ul. Łukasiewicza 33, 38-100 Strzyżów
2. Powiat Strzyżowski, ul. Przecławczyka 15, 38-100 Strzyżów
3. PGW Wody Polskie RZGW w Rzeszowie ul. Hanasiewicza 17b, 35-103 Rzeszów.
4. Aa

#### Do wiadomości:

1. PGW Wody Polskie Nadzór Wodny Strzyżowie, ul. Parkowa 7, 38-100 Strzyżów
2. Aa. (ZUZ)



Krosno, dnia 14 grudnia 2023 r.

**Dyrektor**  
**Zarządu Zlewni w Krośnie**  
**Państwowego Gospodarstwa Wodnego**  
**Wody Polskie**  
**RZ.ZUZ.1.4210.454.2023.MC**

## **DECYZJA**

### **N r 508/2023/ZUZ**

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (Dz.U. z 2023 r. poz. 775 ze zm. – dalej Kpa), art. 389 pkt 6 i pkt 9, art. 394 ust. 1 pkt 11 w związku z art. 394 ust. 4, art. 397 ust. 3 pkt 2, art. 400, art. 401 oraz art. 403 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. *Prawo wodne* (Dz.U. z 2023 r. poz. 1478 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Powiatowego Zarządu Dróg w Strzyżowie, w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych, w oparciu o przedłożony operat wodnoprawny i po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego,

### **o r z e k a m**

**I. Udzielam Powiatowemu Zarządowi Dróg w Strzyżowie, ul. Łukasiewicza 33, 38-100 Strzyżów pozwolenia wodnoprawnego na:**

**1. Wykonanie urządzeń wodnych, w zakresie:**

**1.1. rozbiórki obiektu mostowego** prowadzonego przez wody powierzchniowe w km 0+900 potoku Kopytko w ciągu drogi powiatowej nr 1927 R, zlokalizowanego na działce nr ewid. 50 obręb 0016 Wysoka Strzyżowska, gm. Strzyżów, pow. strzyżowski, o następujących parametrach

- szerokość całkowita – 8,40 m,
- długość całkowita – 22,00 m,
- skos mostu – 90°;
- konstrukcja mostu – dwuprzęsłowy o pomoście żelbetowym na stalowym ustroju nośnym, opartym na żelbetowych podporach.

Położenie wg współrzędnych geodezyjnych, układ odniesienia PL-ETRF2000, strefa 7:

część centralna prawego przęsła X:5525316.11 Y: 7553373.37

część centralna lewego przęsła X: 5525309.54 Y: 7553364.55.

**1.2. wykonanie umocnienia obuustronnego brzegów i dna potoku Kopytko** przed wlotem i za wylotem z przepustu (działka nr ewid. 50 obręb 0016 Wysoka Strzyżowska, gm. Strzyżów):

- a) Skarpa prawa i lewa od strony górnej wody (początek umocnień) umocniona zostanie 6-ma rzędami koszy (schodkowo), a następnie 4-ma, pierwszy rząd koszy będzie wkopany 25cm poniżej dna potoku. Umocnienia zostaną wykonane na długości 23mb (licząc po osi cieku).
- b) Skarpa lewa od strony dolnej wody (początek umocnień) umocniona zostanie 6-ma rzędami koszy, bliżej końca 3-ma, pierwszy rząd koszy wkopany zostanie 25cm poniżej dna potoku.

- c) Umocnienia zostaną wykonane na długości 23mb (licząc po osi cieku).
- d) Skarpa prawa od strony dolnej wody na całej długości umocniona zostanie 6-ma rzędami koszy, pierwszy rząd koszy wkopany zostanie 25cm poniżej dna potoku. Umocnienia zostaną wykonane na długości 23mb (licząc po osi cieku).
- e) Dno potoku na wlocie i wylocie (na długości po 23 mb - licząc po osi cieku) umocnione zostanie narzutem kamiennym grubym/głazami kamiennymi średnicy min. 0,5 m.

Lokalizacja wg współrzędnych geodezyjnych, układ odniesienia PL-ETRF2000, strefa 7:

Początek (góra km 0+929): X: 5525293.54 Y: 7553390.28;

Koniec (dół km 0+870): X: 5525330.89 Y: 7553345.89;

**1.3. przebudowa rowu otwartego, zlokalizowanego po lewej stronie drogi powiatowej, gdzie:**

- profilowanie rowu otwartego trapezowego o szerokości dna 40 cm na długości 11,25 mb,
- rzędna początku – 227,46 m n.p.m.,
- rzędna końca – 228,11 m n.p.m.,
- skarpy i dno rowu umocnione płytami ażurowymi 60 x 40 x 10 cm (mocowanymi poprzez kołkowanie, 2 kołki na każdą płytę),
- górna części rowu – zakolektorowanie rurą PCV Ø40 cm na długości 20,75 mb,
- rzędna początku to 228,11 m n.p.m., rzędna końca to 228,30 m n.p.m.,
- działki nr ewid. 50, 5423/3, 5475 obręb 0016 Wysoka Strzyżowska, gm. Strzyżów, pow. strzyżowski
- lokalizacja wg współrzędnych geodezyjnych, układ odniesienia PL-ETRF2000, strefa 7:  
wlot rowu krytego X: 5525334.26 Y: 7553401.87  
wylot rowu krytego/początek rowu otwartego X: 5525328.43 Y: 7553382.14  
koniec rowu otwartego X: 5525324.76 Y: 7553370.54;

**2. *Prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące przepustu o konstrukcji z blach falistych: stalowo-betonowy o stalowym sklepieniu, mocowanym w żelbetowych ławach fundamentowych, zlokalizowanych na działce nr ewid. 50 obręb 0016 Wysoka Strzyżowska, gm. Strzyżów, pow. strzyżowski, gdzie:***

**a) parametry mostu:**

- długość mostu – 12,90 m;
- szerokość mostu – 13,03 m;
- profil sklepienia stalowego – B x H = 13,03 x 2,83 m;
- rzędna dna wlotu – 224,63 m n.p.m.;
- rzędna dna wylotu – 224,56 m np.m.;

**b) lokalizacja mostu wg współrzędnych geodezyjnych, układ odniesienia PL-ETRF2000, strefa 7:**

wlot przepustu X: 5525310.73 Y: 7553375.50

wylot przepustu X: 5525318.66 Y: 7553365.32;

**II. Pozwoleń wodnoprawnych udzielam z zastrzeżeniem dopełnienia następujących warunków:**

1. Przed przystąpieniem do realizacji inwestycji Inwestor powinien zapoznać Wykonawcę robót z treścią operatu i pozwolenia wodnoprawnego.
2. Prace wykonać zgodnie przedłożoną dokumentacją i z zakresem przewidzianych do wykonania robót wymienionym w tym pozwoleniu wodnoprawnym, a także zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie normami i przepisami prawa oraz sztuką inżynierską.
3. Rozpoczęcie i zakończenie prac należy zgłosić do Nadzoru Wodnego w Strzyżowie.

4. Do obowiązków Inwestora należy powiadomienie osób trzecich o planowanym terminie rozpoczęcia i zakończenia robót budowlanych, które mają być prowadzone na terenie znajdującym się w ich władaniu.
  5. Podczas prac budowlanych nie dopuścić do zanieczyszczenia gruntu, wód powierzchniowych i podziemnych substancjami, ściekami i odpadami powstającymi w związku z realizowanymi pracami.
  6. Po zakończeniu prac teren w zasięgu inwestycji należy uporządkować.
  7. Realizacja inwestycji nie może doprowadzić do zmiany kierunku i natężenia odpływu wód opadowych lub roztopowych ze szkodą dla gruntów sąsiednich.
  8. Prace związane z wykonaniem urządzeń wodnych należy wykonać w sposób zorganizowany, w jak najkrótszym czasie oraz w okresach niskich przepływów wód.
  9. Podczas realizacji budowy należy zapewnić warunki do utrzymania swobodnego przepływu wód.
  10. Po uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego, w myśl art. 261 ustawy Prawo wodne zobowiązuje się Inwestora do zawarcia umowy użytkowania gruntów pokrytych wodami płynącymi.
  11. Wszelkie ewentualne szkody, wynikłe na skutek wykonywanych robót i eksploatacji urządzeń, Inwestor usunie na własny koszt i we własnym zakresie.
  12. Należy utrzymywać urządzenia wodne oraz obszar cieku w rejonie wylotów i obiektu mostowego wraz z umocnieniem, w dobrym stanie technicznym i prowadzić jego bieżącą konserwację.
- III. Nie ustalono czasu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, zgodnie z art. 400 ust. 6 cyt. wyżej Prawa wodnego.

### **Uzasadnienie**

Powiatowego Zarządu Dróg w Strzyżowie, wystąpił z wnioskiem na wykonanie urządzeń wodnych oraz prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące przepustu realizowanych w ramach inwestycji pn.: „Rozbiórka obiektu mostowego i wykonanie urządzeń wodnych (przepustu drogowego i umocnień dna i brzegów) w korycie cieku wodnego Kopytko dz. nr ewid. 50 w m. Wysoka Strzyżowska, gm. Strzyżów wraz z przebudową urządzeń odwadniających pasa drogi powiatowej”.

Do wniosku dołączono operat wodnoprawny w ww. zakresie wraz z opisem prowadzenia zamierzonej działalności niezawierającym określeń specjalistycznych, decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Burmistrza Strzyżowa z dnia 30 października 2023 r. znak: GN.6733.12.2023.PM2, zaświadczenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 27 października 2023 r. znak: WPN.670.498.2022.JSz.2 oraz uproszczone wypisy z rejestru gruntów.

Po przeanalizowaniu wniosku w świetle art. 397 ust. 3 pkt 2 wyżej cyt. ustawy Prawo wodne, Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Krośnie jest organem właściwym do rozpatrzenia ww. wniosku. Zgodnie art. 389 pkt 6 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, pozwolenie wodnoprawne jest wymagane na wykonanie urządzeń wodnych, stosowane odpowiednio do ich budowy, przebudowy i likwidacji w myśl art. 17 ust. 1 pkt 4, na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące obiektu mostowego (art. 389 pkt 9).

W świetle obowiązujących przepisów, podano do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego, powiadomiono zainteresowane strony zaś przedmiotowy wniosek rozpatrzono w opisanym powyżej zakresie. Wniosek wraz z dokumentacją do niego załączoną został udostępniony do wglądu stronom. Strony nie wniosły, w przewidzianym przepisami prawa terminie żadnych uwag.

W związku z realizacją inwestycji pn.: „Przebudowa mostu na potoku Kopytko w km 13+461 w ciągu drogi powiatowej nr 1927 R Węglówka – Wysoka Strzyżowska – Dobrzeczów wraz z dojazdami” na terenie działek nr ewid.: 50, 5475, 5423/3, 5419/1, 124/1 i 88/1 położonych w m. Wysoka Strzyżowska, gmina Strzyżów, zostanie wykonana rozbiórka obiektu mostowego i wykonanie urządzeń wodnych (przepustu drogowego i umocnień dna i brzegów) w korycie cieku wodnego Kopytko dz. nr ewid. 50 w 0+870-0+929w m. Wysoka Strzyżowska, gm. Strzyżów wraz z przebudową urządzeń odwadniających pas drogi powiatowej nr 1927 R.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz.U. z 2016 r. poz. 1911 ze zm.) teren przedsięwzięcia znajduje się na obszarze jednolitych części wód powierzchniowych: „Kopytko” oznaczony europejskim kodem JCWP RW200007226389 będącą monitorowaną, naturalną częścią wód, w zły stanie i zagrożoną ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych. Dodatkowo teren przedsięwzięcia znajduje się w obrębie jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) o kodzie PLGW2000152, będącej monitorowaną częścią wód, w dobrym stanie i niezagrażoną ryzykiem nieosiągnięcia celu środowiskowego. Planowane przedsięwzięcie nie będzie powodowało negatywnego wpływu na wody powierzchniowe i podziemne oraz nie narusza ustaleń planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły.

Zgodnie z informacją przedstawioną w operacie wodnoprawnym projektowane zamierzenie budowlane jest zlokalizowane jest w otulinie Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego. W strefie projektowanych zamierzeń nie występują obszary objęte prawną formą ochrony przyrody – obszary NATURA 2000. Realizacja planowanego przedsięwzięcia nie stoi w sprzeczności z zakazami obowiązującymi na terenie Parku oraz ustalonymi z celami ochrony.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie przy piśmie z dnia 27 października 2023 r. znak: WPN.670.498.2022.JSz.2 zawiadomił o braku sprzeciwu w stosunku do realizacji zgłoszonych, w myśl art. 118 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o *ochronie przyrody* (Dz.U. z 2022 r. poz. 916 ze zm.).

Pozwolenie wodnoprawne wygasa, jeżeli zakład nie rozpoczął wykonywania urządzeń wodnych, robót lub działań na podstawie pozwoleń wodnoprawnych, o których mowa w art. 400 ust. 6, w terminie 3 lat od dnia, w którym pozwolenia te stały się ostateczne; (art. 414 ust. 1 pkt 3 Prawa wodnego).

Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń (art. 393 ust. 4 Prawa wodnego).

Warunki pozwolenia wodnoprawnego zawarte w pkt. II niniejszej decyzji zostały nałożone w oparciu o wnioski zakładu z uwzględnieniem konieczności zachowania zasad ochrony środowiska i prowadzenia prawidłowej gospodarki wodnej.

Mając na uwadze powyższe postanowiono orzec jak w osnowie decyzji.

## POUCZENIE

1. Pozwolenie wodnoprawne może być cofnięte lub ograniczone w przypadku wystąpienia uzasadnionych przestank, wynikających z przepisów art. 415 Prawa wodnego.
2. Od niniejszej decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Rzeszowie za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Krośnie w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

3. Przed upływem terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

4. Pozwolenie wodnoprawne nie zwalnia z obowiązków wynikających z innych przepisów oraz uzyskania niezbędnych prawem decyzji przed przystąpieniem do realizacji przedmiotowych prac.



Z up. DYREKTORA  
Zarządu Zlewni w Krośnie

Z-ca Dyrektora  
Zarządu Zlewni w Krośnie

Dariusz Polak

Zgodnie z art. 398 ust. 3 i 8 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r.

Prawo wodne (Dz. U. z 2022 r. poz. 2625 ze zm.)

pobrano opłatę w wys. **600,23 zł** na rachunek bankowy

Wód Polskich: 22 1130 1017 0020 1510 6720 0045

**Otrzymują:**

1. Powiatowy Zarząd Dróg w Strzyżowie, ul. Łukasiewicza 33, 38-100 Strzyżów
2. Powiat Strzyżowski, ul. Przecławczyka 15, 38-100 Strzyżów
3. PGW Wody Polskie RZGW w Rzeszowie ul. Hanasiewicza 17b, 35-103 Rzeszów.
4. Aa

**Do wiadomości:**

1. PGW Wody Polskie Nadzór Wodny Strzyżowie, ul. Parkowa 7, 38-100 Strzyżów
2. Aa. (ZUZ)

