



WODOCIĄGI KIELECKIE Sp. z o.o.

ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce

tel.: +48 41 36 531 00; fax: +48 41 34 552 20;

e-mail: wodkiel@wod-kiel.com.pl

REGON 290856791

NIP 959 116 49 32

1929-2019

Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy KRS 0000147680

Kapitał zakładowy: 56 839 992 zł
Kielce 08.10.19

INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie „Regulaminu udzielania zamówień w Spółce „Wodociągi Kieleckie” Sp. z o.o. zwanych dalej zamówieniami”.

Działając zgodnie z §20 ust. 3 ww. Regulaminu, Zamawiający tj. Spółka „Wodociągi Kieleckie” informuje, iż zmianie ulega treść SIWZ - Załącznika nr 7 Opis przedmiotu zamówienia, pkt 1. „Ogólne wytyczne do wodomierzy we wszystkich częściach” – zdanie piąte, poprzez wykreślenie zdania „Korpusy wodomierzy nie mogą być wykonane z tworzywa sztucznego”.

Było:

Ogólne wytyczne do wodomierzy we wszystkich częściach:

Wodomierze winny być wykonane zgodnie z zapisami Dyrektywy MID.

Wodomierze winny być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 23 października 2007r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać wodomierze oraz szczegółowego zakresu sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych Dz.U. 2007 nr 209 poz. 1513

Wodomierz winien zawierać nowy numer oraz znak oceny zgodności CE trwale umieszczony na tarczy liczydła lub na obudowie.

Wodomierz powinien posiadać cechę legalizacji nadaną nie wcześniej niż w roku, w którym będzie dostarczony.

Korpusy wodomierzy nie mogą być wykonane z tworzywa sztucznego.

Wodomierze powinny posiadać Atest PZH.

Liczydła wodomierzy winny być hermetycznie zamknięte lub klasy IP 68.

Jest :

Ogólne wytyczne do wodomierzy we wszystkich częściach:

Wodomierze winny być wykonane zgodnie z zapisami Dyrektywy MID.

Wodomierze winny być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 23 października 2007 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać wodomierze oraz szczegółowego zakresu sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych Dz.U. 2007 nr 209 poz. 1513

Wodomierz winien zawierać nowy numer oraz znak oceny zgodności CE trwale umieszczony na tarczy liczydła lub na obudowie.

Wodomierz powinien posiadać cechę legalizacji nadaną nie wcześniej niż w roku, w którym będzie dostarczony.

Wodomierze powinny posiadać Atest PZH.

Liczydła wodomierzy winny być hermetycznie zamknięte lub klasy IP 68.

Zamawiający załącza Opis Przedmiotu Zamówienia z naniesionymi zmianami.

W pozostałym zakresie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oraz Ogłoszenie pozostaje bez zmian.

90 LAT KIELECKICH WODOCIĄGÓW

PELNOMOCCNIK ZARZĄDU
DYREKTOR
ds. Techniczno-Exploatacyjnych
mgr inż. Danuta Brymerska