



109 Szpital Wojskowy z Przychodnią
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Szczecinie



Certyfikat nr 485732

ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

Szczecin, dnia 08.02.2023 r.

Znak sprawy Nr RPOZP 34/2022

Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na modernizację i przebudowę budynku Przychodni Specjalistycznej Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie

Pytania i odpowiedzi do SWZ nr 43

1. Proszę o podanie parametrów technicznych opraw:
typ OD1 - dekoracyjna
typ OD2 - dekoracyjna
typ OD3 - dekoracyjna

Odp. Specyfikacja techniczna opraw dekoracyjnych OD1, OD2, OD3 – wg Listy Materiałowej Branży Architektura tj.:

OD1 – TYP IX.14:

TYP IX.14	OPRAWA OŚWIETLENIOWA DEKORACYJNA LED NAD REJESTRACJAMI - LAMPA WISZĄCA PUNKTOWA - KOLOR OPRAWY: CZARNY - ŹRÓDŁO ŚWIATŁA: 1X G9 - MOC OPRAWY: 1X 8W LED - ZASILANIE: 230 V - KLASA SZCZELNOŚCI IP 20 - WUMIARY: 600X22 MM - MATERIAŁ: ALUMINIUM, STAL - SZTUK: 11	POM. 0.18 WG RYS. A.7.4 I POM. 3.26 WG RYS. A.7.5
-----------	--	--

OD2 – TYP IX.7

TYP IX.7	LAMPY DEKORACYJNE ZWIESZANE STOŻKI - WISZĄCA LAMPA SKŁADAJĄCA SIĘ Z 13 DIOD LED - CZARNE WŁÓKNO WĘGLOWE RAL 9005 - ŹRÓDŁO ŚWIATŁA: LED	DUSZA SCHODÓW KS1 - ZGODNIE Z RYS. A.7.2 WNEŹTRZE HOLU
----------	--	--

109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ, ul. Piotra Skargi 9-11, 70-965 Szczecin,
Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy
numer KRS 0000002667

NIP 851 25 43 558, REGON 810200960
tel. 91 810 58 00, fax. 91 810 58 02
www.109szpital.pl, e-mail sekretariat@109szpital.pl



109 Szpital Wojskowy z Przychodnią
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Szczecinie



Certyfikat nr 485732

ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

	<ul style="list-style-type: none">- 13 X LED 2.3W 700MA- WSKAŹNIK LED 2700 K CRI>90 2591 LM 95 LM/W- OPRAWA 1251 LM 46 LM/W- STEROWNIK CC – PRĄD STAŁY 700 MA, 110~240 V, 50-60 HZ- KLASA SZCZELNOŚCI IP 20- 13 STOŻKOWYCH OPRAW, ZAWIESZONYCH NA STALOWEJ PŁYTCIE- WYMIAR PŁYTY: 26X53 CM- WYMIAR STOŻKA: 2,6X100 CM- DŁUGOŚĆ OKABLOWANIA ZMIENNA – NAJDŁUŻSZA OK. 10 M- SZTUK: 1- DOKŁADNĄ WYSOKOŚĆ ZAWIESZENIA POTWIERDZIĆ NA ETAPIE REALIZACJI	WEJŚCIOWEGO
--	---	-------------

OD3 – TYP IX.16

TYP IX.16	<p>OPRAWA OŚWIETLENIOWA DEKORACYJNA W SALI KONFERENCYJNEJ</p> <ul style="list-style-type: none">- LAMPA WISZĄCA- MATERIAŁ: STAL, PLEXI, KOLOR CZARNY- WYMIARY OPRAWY: 1561X35X1200 MM- ZASILANIE 230V, TAŚMA LED 3014/204 16W- BARWA ŚWIAŁA: 3000K / 4000K- STOPIEŃ OCHRONY IP: IP20- SZTUK: 12	POM. 4.04 WG RYS. A.7.3 PROJEKT WNĘTRZA SALI KONFERENCYJNEJ
-----------	--	---

KOMENDANT

plk mgr Krzysztof Jurkowski

I.B. 91/ 810 59 82