



Nr postępowania: ORG.271.14.2022

Tłuchowo, dnia 09.12.2022r.

Do wszystkich Wykonawców

Działając w trybie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2022, poz. 1710, ze zm.) Zamawiający Gmina Tłuchowo udziela odpowiedzi na zadane pytanie dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie nr 1

Dotyczy wykonania Studni głębinowej 2A czy Zamawiający dopuszcza zmianę technologii wiercenia z udarowej na mechaniczno-obrotową na lewy obieg płuczki? Bądź połączenie metod wiercenia, że część zostanie wykonana w udarze, a część na płuczkę?

Odpowiedź

TAK

Niniejsze wyjaśnienie jest integralną częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia dla przedmiotowego postępowania i jest wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia