

Zamawiający  
Zarząd Dróg Powiatowych  
ul. Kościuszki 20/22  
88-200 Radziejów  
Znak sprawy ZDP.26.6.2023

**Odpowiedzi na zapytania wykonawców dotyczące treści SWZ  
z dnia 29.09.2023**

**Dotyczy:**

**remont dróg powiatowych**

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2023 r., poz. 1605 t. j.), wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie :

1. Prosimy o dopuszczenie granulatu dla warstwy wiążącej. Aktualnie obowiązujące WT-2 oraz normy, m.in. *PN-13108-1 Mieszanki mineralno – asfaltowe. Wymagania - Część 1: Beton asfaltowy* dopuszczają stosowanie granulatu asfaltowego do produkcji betonu asfaltowego warstwy wiążącej i wyrównawczej. Ilość granulatu oraz jego jakość w mieszance asfaltowej podlegają weryfikacji zgodnie z zapisami *PN-EN 13108-8 2007 Mieszanki mineralno - asfaltowe. Wymagania. Część 8: Destrukt asfaltowy* oraz Wymaganiom Technicznym WT-2.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza zastosowanie granulatu dla warstwy wiążącej.**

Pytanie: 2. Prosimy o dopuszczenie dla tej warstwy wiążącej mieszanki AC16W jako bardziej odpowiedniej dla grubości 4 cm – ze względu na bardziej odpowiedni szkielet mineralny mieszanka o uziarnieniu 0/16 poprawi w znaczny sposób odporność nawierzchni na deformacje trwałe w czasie jej eksploatacji.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza zastosowanie dla warstwy wiążącej mieszanki AC16W.**

Zamawiający informuje, iż powyższe pytania, odpowiedzi do SWZ oraz modyfikacje stanowią jej integralną część.

Zamawiający informuje, iż termin i miejsca składania oraz otwarcia ofert pozostają bez zmian.