



Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Wejherowie



I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana III Sobieskiego w Wejherowie
I Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Wejherowie



Wejherowo, dnia 9 kwietnia 2021 r.

Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Wejherowie

Zamawiający publikuje pytania wykonawcy wraz z udzielonymi odpowiedziami.

Proszę o podanie wymagań dotyczących szyb w stolarce okiennej i drzwiowej. W stolarce fasadowej podano konkretne wymagania, współczynniki, natomiast w stolarce okienno-drzwiowej podano tylko, że szyby mają być potrójne, oraz że w dolnych kwaterach okien 05, 06 i 010 mają być szyby bezpieczne.

Odpowiedź:

Wymagania dotyczące całej ślusarki aluminiowej są takie same jak dla fasady aluminiowej. W p. 12.2 opisu technicznego opisane są wymagane współczynniki przenikania ciepła (U_g , U_w) dla okien i ślusarki aluminiowej. Również pozostałe parametry (współczynniki „g” i „LT”) należy przyjąć takie jak dla fasady (p. 6.3.1.2 opisu).