


Profil geologiczno-techniczny otworu

Lokalizacja : Bledzew - Boisko sportowe


Metoda wiercenia: obrotowa z prawym obiegiem płuczki

Głębokość wiercenia : 31 m **Głębokość studni:** 30 m

Profil geologiczny



Konstrukcja otworu



Konstrukcja otworu :

1. Rura nadfiltrowa PCV śred. 225 mm dł. 18 mb
2. Rura filtrowa PCV śred. 160 mm dł. 10 mb (filtr siatkowy 16)
3. Rura podfiltrowa PCV śred. 160 mm dł. 2 mb
4. Denko PCV
5. Podsypka żwirowa, compactonit 50 kg - 14 m

Stabilizacja lustra wody 2,50 mppt
Wydajność Q-15,0m³/h Depresja S-5,10m

66-300 Międzyrzecz


Kaława 11

NIP: 596-122-98-12

Regon: 210457694

Tel/fax. 095-741 1327, kom. 0*501 319 262

Projekt opracował:


Marek Stachtycz

Kaława 11 66-300 Międzyrzecz

www.studniepodklucz.pl
e-mail: biuro@eko-wiert.pl

REGON 210457694