

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

12.WOG.SZP.2712.37.2021

Dotyczy: artykuły elektryczno-elektrotechnicznych w branży budowlanej

INFORMACJA W ZAKRESIE UDZIELENIA WYJAŚNIEŃ NA PYTANIA WNIESIONE PRZEZ WYKONAWCÓW W POSTĘPOWANIU ZAREJESTROWANYM POD NUMEREM REFERENCYJNYM - D/34/12WOG/2021

- I. W nawiązaniu do zapytania, które wpłynęło do Zamawiającego zgodnie z art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. *Prawo zamówień publicznych* (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień zgodnie z poniższym:

Treść zapytania nr 1 (cyt.):

Część 2 – dostawa źródeł światła

Czy zamawiający dopuści zaoferowane tuby LED T8 o mocy 9W 600 mm, 4000 K, 900 Lm?

Treść wyjaśnienia nr 1:

Zamawiający dopuszcza tuby LED T8 o mocy 9W 600 mm, 4000 K , 900 Lm

Treść zapytania nr 2 (cyt.):

Czy zamawiający dopuści świetlówkę OXY S/E 11 W/840 4P 4000 K2G7?

Treść wyjaśnienia nr 2:

Zamawiający dopuszcza świetlówkę OXY S/E 11 W/840 4P 4000 K2G7.

Treść zapytania nr 3 (cyt.):

Czy zamiast oprawy z poz. 5 4x18W można zaproponować oprawę 4x14W ze świetlówką w komplecie?

Treść wyjaśnienia nr 3:

Odnosnie poz. nr 5 z części 1 – zgodnie z SWZ. Zamawiający nie dopuszcza oprawy 4x14W ze świetlówką w komplecie. Treść zapytania nr 4 (cyt.):

Treść zapytania nr 4 (cyt.):

W poz.10 oprawa ewakuacyjna: ATEX od 2 do 22 strefy w Polsce nie jest wymagany?

Treść wyjaśnienia nr 4:

Zamawiający podtrzymuje wymagania odnośnie poz. 10 z części nr 1 określone w SWZ, ze względu na specyfikę działalności.

Treść zapytania nr 5 (cyt.):

Czy zamawiający dopuszcza dostawę asortymentu na palecie przez spedycję kurierską, czy zgodnie z draftem umowy dostawca winny jest do osobistego wniesienia towaru do wskazanych pomieszczeń magazynowych?

Treść wyjaśnienia nr 5:

Zamawiający dopuszcza dostawę asortymentu na palecie przez spedycję kurierską pod warunkiem wniesienia asortymentu do wskazanych pomieszczeń magazynowych.

Treść zapytania nr 6 (cyt.):

Zwracam się z prośbą o określenie producenta lub podanie minimalnych parametrów świetlnych dla poz. 2 świetlówki kompaktowej z części nr 2 - dostawa źródeł światła.

Treść wyjaśnienia nr 6:

Zamawiający OPZ część 2 pozycja nr 2 określił minimalne parametry świetlne zamawianego asortymentu. Zgodnie z obowiązującą wykładnią prawa Zamawiający w OPZ nie może określić producenta zamawianego asortymentu.

Treść zapytania nr 7 (cyt.):

Czy w przedmiocie zamówienia cz. 1 poz. 4 Zamawiający dopuszcza kosz z poliwęglanu (PC), przy spełnieniu pozostałych warunków, w tym IK 08?

Treść wyjaśnienia nr 7:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie innego materiału korpusu oprawy niż szkło hartowane (np. Poliwęglan PC) pod warunkiem spełnienia wszystkich pozostałych wymagań określonych w części nr 1 poz. nr 4 OPZ.

Treść zapytania nr 8 (cyt.):

Część nr 1 - Dostawa opraw poz.13

Proszę o wyjaśnienie, czy chodzi o liniową oprawę hermetyczną (o wymiarach odpowiadających oprawie świetłkowej 2x36W) przystosowaną do montażu jednostronnie zasilanych tub ledowych?

Treść wyjaśnienia nr 8:

Zamawiający w OPZ przedstawił opis przedmiotu zamówienia w wersji standardowej tj świetlówka led T8 120cm z odbłyśnikiem.

Treść zapytania nr 9 (cyt.):

Poz. 5 - Proszę Zamawiającego o doprecyzowanie czy chodzi o oprawę natynkową czy podtynkową?

Treść wyjaśnienia nr 9:

Zamawiający wymaga oprawy natynkowej o parametrach określonych w OPZ

Treść zapytania nr 10(cyt.):

Poz. 7 - Czy Zamawiający dopuszcza równoważną oprawę LED 32W 4550 lm o wymiarach 1190x125x60mm?

Treść zapytania nr 11(cyt.):

Poz. 11 - Proszę o doprecyzowanie na ile świetlówek T8 G13 Zamawiający wymaga oprawy.

Propozycja odpowiedzi:

Treść wyjaśnienia do nr 10 i 11

Zamawiający w pozycji 7, 11 części nr 1 OPZ jednoznacznie określił parametry techniczno-eksploatacyjne zamawianego asortymentu.

Treść zapytania nr 12 (cyt.):

Poz. 10, 12 - Po rozeznaniu rynkowym wśród producentów oświetlenia awaryjnego EX informujemy, iż żaden z czołowych dostawców nie posiada w swojej ofercie opraw, które spełniałyby wymagane przez Zamawiającego parametry, wraz ATESTEM PZH. Czy Zamawiający dopuszcza oprawę bez Atestu? Jeżeli nie, proszę Zamawiającego o wskazanie, o jaką przykładową oprawę chodzi Zamawiającemu jej kod, typ lub symbol.

Treść wyjaśnienia nr 12:

Zamawiający podtrzymuje wymagania odnośnie artykułów określonych w części nr 1 OPZ dotyczącej pozycji 10 i 12. Zamawiający też nie może wskazywać Wykonawcy określić producenta zamawianego asortymentu kodu, typu czy też symbolu artykułu.

II. ZMIANA (MODYFIKACJA) TREŚCI SWZ

Tak

Nie – NIE DOTYCZY

III. ZMIANA TREŚCI OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU:

Tak

Nie

IV. PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOPUSZCZENIE

Tak, komisja proponuje wyznaczyć nowy termin:

Składania wniosków: godz.

otwarcia wniosków: godz.

Nie

KOMENDANT

płk Grzegorz GOTOWICZ