



**109 Szpital Wojskowy z Przychodnią**  
**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej**  
**w Szczecinie**



Certyfikat nr 485732

ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

Szczecin, dnia 30.01.2023 r.

Znak sprawy Nr RPOZP 34/2022

**Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na modernizację i przebudowę budynku Przychodni Specjalistycznej Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie**

**Pytania i odpowiedzi do SWZ nr 31**

1. Czy zamawiający umożliwi wyrażenie zgody wykonawcy na zatrudnienie osób realizujących przedmiot budowy na podstawie innych umów niż umowa o pracę w tym umów cywilnoprawnych? Czy obowiązek zatrudnienia tych osób na umowę o pracę dotyczy wszystkich stanowisk przy realizacji przedmiotu umowy, czy zamawiający przewiduje możliwość wyłączenia z tego zobowiązania osób wykonujących mniej kluczowe zadania na budowie?

**Odp.** Obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przewidziany w treści paragrafu 21 ust. 1 umowy dotyczy właśnie osób wykonujących mniej kluczowe zadania na budowie, tj. robotników budowlanych wykonujących roboty budowlane pod kierownictwem kierownika budowy, z wyłączeniem osób wykonujących czynności, dla których realizacji wymagane jest posiadanie stosownych uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Zamawiający dopuszcza zatem zatrudnienie na podstawie innych umów niż umowa o pracę w tym umów cywilnoprawnych wyłącznie osób wykonujących czynności, dla których realizacji wymagane jest posiadanie stosownych uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

2. W przedmiarze robót instalacji sanitarnych występuje pozycja dotycząca kratki transferowych ściennych, prosimy o potwierdzenie, że transfer powietrza między pomieszczeniami, zgodnie z bilansem powietrza wentylacyjnego będzie się odbywał poprzez podcięcie w drzwiach wewnętrznych i dostawy i montażu wyżej wymienionych kratki transferowych nie należy ujmować w wycenie.

**Odp.** Przepływ powietrza zarówno poprzez kratki transferowe jak i podcięcia w drzwiach- do wykonania zgodnie z projektem

3. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza wykonanie instalacji chłodniczej w średnicach poniżej DN50 z rur stalowych cienkościennych łączonych metodą zaciskową.

**Odp.** Dopuszcza się wykonanie instalacji chłodniczej z rur stalowych cienkościennych łączonych metodą zaciskową, przy uwzględnieniu granic temperaturowych i ciśnieniowych producenta systemu

KOMENDANT

płk mgr Krzysztof Jurkowski

I.B. 91/ 810 59 82