

**Wykonawcy zainteresowani udziałem  
w przedmiotowym przetargu**

Gmina Sadowne, jako Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.), w związku z zapytaniem z dnia 12 września 2022 r. o wyjaśnienie treści SWZ dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 420604W Zarzetka – droga gminna nr 420603W (Wilczogęby) w miejscowości Wilczogęby” – przedstawia pytania i odpowiedzi na pytania.

**Pytanie:**

W przedmiarze robót w poz. 7.1.1. Zamawiający wymaga wykonania przepustów pod zjazdami typu „okular” z rur PEHD o średnicy 40 cm, natomiast w projekcie (przekroje, opis pzt.) Zamawiający wymaga wykonania przepustów pod zjazdami typu „okular” z rur o średnicy 50 cm - proszę o jednoznaczne wyjaśnienie rozbieżności.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyjaśnia, że do kalkulacji kosztów należy przyjąć rury PEHD o średnicy wewnętrznej 50 cm i sztywności obwodowej klasy SN8. Dodatkowo Oferent winien uwzględnić zgodnie z przekrojami warstwy znajdujące się pod rurami przepustu, tj.: podsypkę z kruszywa naturalnego 0/31,5 mm, gr. 15 cm i ławę/fundament z kr. łamanego 0/31,5 mm (kruszywo klasy C90/3), grubość warstwy 20 cm. W kalkulacji ilość rur należy obliczyć na podstawie planu sytuacyjnego (dla 8 zjazdów).

W załączeniu poprawiony przedmiar robót i kosztorys ofertowy.

Zamawiający informuje, że nie przedłuża terminu składania ofert.

Zgodnie z art. 513 pkt 1 Pzp mają Państwo prawo wnieść odwołanie. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, zgodnie z art. 514 ust. 1 Pzp Odwołujący jest zobowiązany przekazać zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej przed upływem terminu do wniesienia odwołania, w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu, zgodnie z art. 514 ust. 2 i 3 Pzp. Jako że wyjaśnienie treści SWZ zostało przekazane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej i zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego, to termin wniesienia odwołania do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej oraz przesłania kopii odwołania do zamawiającego upływa po 5 dniach, zgodnie z art. 515 ust. 1 pkt 2 lit. a Pzp.

Z up. Wójta Gminy Sadowne

Krzysztof Królikowski  
Kierownik Referatu  
Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji