

109 Szpital Wojskowy z Przychodnią
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Szczecinie



Certyfikat nr 485732

ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

Szczecin, dnia 17.01.2023 r.

Znak sprawy Nr RPoZP 34/2022

Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na modernizację i przebudowę budynku Przychodni Specjalistycznej Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie


Pytania i odpowiedzi do SWZ nr 8

1. Proszę o określenie wymiarów czerpni do centrali wentylacyjnej.

Odp. 2 czerpnie, każda o wym. żaluzji: min. 100 x 100 cm - detal czerpni zgodnie z rys. A.6.5.3 „Detal obudowy czerpni/wyrzutni”.

2. Jaki typ grzejnika dekoracyjnego przyjąć? Jeśli jest taka możliwość proszę o przykładową fotografię.

Odp. W Załączeniu przykładowe zdjęcie projektowanego grzejnika dekoracyjnego – projektowany kolor biały.



KOMENDANT

plk mgr Krzysztof Jurkowski

I.B. 91/ 810 59 82