

Domost Sp. z o.o.

ul. Kolejowa 30, 07-320 Małkinia Górna

Grzegorz Borowy

nr tel.: 694 785 314

gborowy@domost.eu

**Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich
w Warszawie**

ul. Mazowiecka 14

00-048 Warszawa

Dotyczy: Sieci kablowej i złącza kablowego średniego napięcia w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 632 w m. Poddębie

w kolizji z zadaniem „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 632 na odcinku od km 48+600 do km 48+900 wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego obiektu inżynierskiego w miejscowości Dębe, w km 48+739”.

W odpowiedzi na pismo nr U-2.482.1643.2021.3.ES z dnia 04.01.2022r oraz w nawiązaniu do wniosku PGE Dystrybucja S.A. w sprawie lokalizacji sieci i złącza kablowego średniego napięcia informuję, że w ramach przebudowy przepustu w km 48+739 konieczna będzie przebudowa sanitarnego przewodu tłocznego DN250, którego nowe usytuowanie będzie znajdować się w pasie drogowym na odcinku między studniami Sk1 i Sk2. W związku z powyższym w celu zminimalizowania ilości kolizji, przebieg projektowanego kabla SN należy zmienić przesuwając go maksymalnie do granicy pasa drogowego. Ponadto, ze względu na planowane umocnienie koryta cieku, kabel ten należy przeprowadzić pod korytem cieku w rurze osłonowej przecinając linię brzegową na rzędnej nie mniejszej jak 71,00.

Z poważaniem

mgr inż. Grzegorz Borowy
Upr. Bud. do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczeń w specjalności nadzorczej
nr. ewid. Upr. Bud. PDL/0034/PN/CIW/15
nr. Ewid. Upr. Bud. PDL/0132/OWOM/13
nr. Ewid. Izby Inż. Bud. PDL/BIW/0023/14