



Warszawa, dnia 07.1 czerwca 2022 r.

I-4.453.28.2022.2.AK

DOMOST Sp. z o.o.

Ul. Kolejowa 30

07 – 320 Małkinia Górna

Dotyczy: ponownego uzgodnienia konstrukcji nawierzchni przebudowy DW 632 odc. od km 48+600 do km 48+900 wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego obiektu inżynierskiego w m. Dębe w km 48+739.

W odpowiedzi na pismo D-4.1-02-28.04/2022 z dnia 28.04.2022r., Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie **uzgadnia** (Uzgodnienie nr UK-632-71/22 z dnia 01.06.2022r), konstrukcję nawierzchni przebudowy drogi wojewódzkiej nr 632 odcinek od km 48+600 do km 48+900 wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego obiektu inżynierskiego w miejscowości Dębe w km 48+739, zgodnie z załączonymi do pisma rysunkami nr: 04, 06 oraz poniższą uwagą:

- w konstrukcji zjazdu warstwę wiążącą należy przyjąć i wykonać z betonu asfaltowego AC 16 W PMB 25/55-60 o grubości warstwy 5 cm.

Jednocześnie informujemy, że z chwilą wydania niniejszego uzgodnienia traci moc **uzgodnienie UK-632-29/22** z dnia 28.02.2022r.

Zastępca Dyrektora
ds. Utrzymania Dróg i Mostów
Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich
w Warszawie

inż. Katarzyna Lalak-Mierzejewska

Do wiadomości email:

1. Wydział Utrzymania Dróg i Mostów U-1 – MZDW w Warszawie.