



Stary Sącz, dnia 01.09.2023

Zn. spr.: SA.270.12.2023  
/pocztą elektroniczną/

### **Wykonawcy w postępowaniu**

Dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn.: „**Przebudowa instalacji co i c.w.u. w budynkach Nadleśnictwa Stary Sącz**”.

#### **Wyjaśnienie na pytania.**

Na podstawie art. 284 ust. 1 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605), zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający, **Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Stary Sącz** zwany dalej „Zamawiającym” przekazuje wykonawcom treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, gdyż zwrócono się o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia, zwanej dalej „SWZ”.

Pytanie nr 1.

Proszę o uszczegółowienie przedmiaru dot. ul. Jana Pawła II 4a,  
- poz. 40 - montaż drzwi technicznych - jaki wymiar?, jak odporność ogniowa?  
- poz. 41 - montaż kratki nawiewnej - jaka?

Odpowiedź:

W odpowiedzi na pytanie dot. uszczegółowienia przedmiaru dot. zadania nr 1 – przebudowa instalacji c.o. i c.w.u. w budynku socjalno-biurowym w miejscowości Stary Sącz ul. Jana Pawła II 4a, Zamawiający informuje:

- a) poz. 40 – drzwi mają być o wymiarach w świetle otworu w murze 1000 x 2000 mm i odporności ogniowej EI 60.
- b) poz. 41 – kratka nawiewna o przekroju min. 200 cm<sup>2</sup> zakończona anemostatem nie wyżej jak 30 cm nad podłogą pomieszczenia kotłowni.

**Nadleśniczy  
Nadleśnictwa Stary Sącz**

**Rafał Tokarz**  
/podpisano elektronicznie/