W4



3,40 m.n.p.m.

Połączenie tuleja
z luźnym kołnierzem
DN80

Przewód tłoczny z
PE Ø 90 mm

0,12 m.n.p.m.

poziom statycznego
zwierciadła wody
wg. pomiaru z odwiertu

-0,83 m.n.p.m.

poziom dynamicznego zwierciadła wody
wg. pompowania pomiarowego

26

28,29

27

24,00

Rura nadfiltrowa
PVC-U, K, DN250
L=21,90[m]

-18,00m.n.p.m.

Rura tłoczna pompowa
poł kołnierzowe PN16
DN80, L=4 x 6[m]

skala skażona

1:50

Filtr siatkowy PCV 250
L=6,0 m

-20,60 m.n.p.m.

6,0

Agregat pompowy

ZAKŁAD PROJEKTOWY INSTALACJI I SIECI SANITARNYCH MIASTOPROJEKT_ŚWINOUJŚCIE mgr inż. Andrzej Małolepszy ul. Zalewowa 7b, 72-605 Świnoujście		Nr rysunku:	7
		Data:	*03.2018*
		Skala:	1 : 50
		Branża:	Sanitarna
Stadium / inwestycja:	Projekt zagospodarowania terenu / Podłączenie studni **W3, W4, W6, W7, W8 do istniejącej sieci wody surowej Ujęcia Wody Wydrzany w Świnoujściu**		
Inwestor:	**Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Kołłątaja 4, 72-600 Świnoujście**		
Temat:	**Budowa przyłączy wodociągowych studni do sieci wody surowej wraz z uzbrojeniem w armaturę i odbudowy istniejących odwiertów studni W3, W4, W6, W7 i W8.**		
Adres:	*DZIAŁKI NR: 280/2, 281/2, 282/43 i 267/2, 268/5, 266/2, 265/3 obr 0010 Świnoujście*		
Projektant:	mgr inż. Andrzej Małolepszy Nr. upr. ZAP/0097/POOS/09	Podpis:	
Sprawdzający:	mgr inż. Grzegoż Studziński Nr. upr. ZAP/0083/PBS/20	Podpis:	
Nazwa rys.	**Przekrój pionowy "A-A" studni W4**		