

Gmina Trzebowniko udziela odpowiedzi i składa wyjaśnienia do pytań przetargu

1. Prosimy o udostępnienie Dokumentacji w wersji edytowalnej tj.: dwg, ath.  
Ad.1. Dokumentacja w wersji edytowalnej tj.: dwg, ath będzie udostępniona Wykonawcy z którym zostanie podpisana umowa na realizację zadania.
2. Prosimy o udostępnienie dokumentacji geodezji.  
Ad.2. Dokumentacja geodezyjna w załączeniu.
3. W związku z zapisem z projektu „Istniejący system monitoringu należy rozbudować o dodatkowe sygnały z pompowni." Prosimy o informację kto jest dostawcą istniejącego monitoringu w gm. Trzebowniko.  
Ad.3. Dostawcą istniejącego monitoringu w gm. Trzebowniko jest:  
**Nauka i Technika Sp. z o.o. ; 36-062 Zaczernie 950**
4. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zamiany systemu drenarskiego ceramicznego na system drenarski PVC-U, w razie konieczności odtworzeń.  
Ad.4. Tak, jeżeli po wykonaniu naprawa będzie spełniała warunki zapisane w piśmie Wód Polskich. (ewentualna naprawa musi być wykonana rurami o sztywności obwodowej SN8 (PP/PVC)
5. Prosimy o sprecyzowanie po czyjej stronie jest dostawa przewoźnych agregatów prądotwórczych. Jeżeli po stronie Wykonawcy prosimy o podanie ilości i parametrów technicznych urządzenia.  
Ad.5. Eksploatator sieci posiada przewoźny agregat prądotwórczy