



NZ.261.43.2024

Kraków, dnia 09.04.2024 r.

Wg rozdzielnika

Dotyczy: **Modernizacja ul. Działkowej. Znak sprawy: 1/III/2024**

Zamawiający, zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2023 poz. 1605), przekazuje treść pytań wraz z udzielonymi odpowiedziami:

Pytanie 1

Zwracamy się do Państwa z prośbą o odpowiedź na pytanie w związku z prowadzonym postępowaniem przetargowym:

Czy Zamawiający dopuści zastosowanie rur kamionkowych DN600, produkowanych zgodnie z normą PN EN 295 w zamian za rury żelbetowe DN600 z wkładką PEHD?

Odpowiedź 1

W odpowiedzi na zapytanie dotyczące zastosowanych materiałów informujemy, że projektant dopuszcza zastosowanie rur przeciskowych z kamionki oraz rur przeciskowych z GRP z zastrzeżeniem, że wszystkie przykanaliki i przyłącza na odcinkach realizowanych bezwykopowo będą włączone do kolektora w technologii gwarantującej 100% szczelność. Projektant zwraca uwagę na wysoki poziom zwierciadła wody gruntowej i stosunkowo głębokie posadowienie kolektora. Jednocześnie w przypadku zastosowania rur żelbetowych odstępuje się od konieczności zastosowania rur z okładziną PEHD."

Pytanie 2

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie jaki zakres robót obejmuje wskazany w SWZ etap I, etap II i etap III.

Odpowiedź 2

Zakres prac dla etapów I,II,III wynikać będzie z harmonogramu rzeczowo finansowego stanowiącego załącznik do umowy. Kolejność prac w poszczególnych etapach powinna zakładać prowadzenie robót zgodnie z założoną technologią i finansowaniem przy utrzymaniu przejezdności dla mieszkańców aż do momentu wykonania nawierzchni drogi zgodnie z udostępnioną dokumentacją. Harmonogram sporządza Wykonawca w porozumieniu z Zamawiającym po rozstrzygnięciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Zgodnie z art. 284 ust. 6 Pzp Zamawiający zamieszcza treść zapytań wraz z wyjaśnieniami na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Otrzymują:

- Strona internetowa prowadzonego postępowania
- NZ a/a

Zarząd Dróg Miasta Krakowa
tel. +48 12 616 70 00 (centrala) +48 12 616 75 55 (Centrum Sterowania Ruchem)
fax: +48 12 616 7417, sekretariat@zdmk.krakow.pl
31-586 Kraków ul. Centralna 53
ePUAP:/ZIKiT/SkrytkaESP
www.zdmk.krakow.pl

Z up. DYREKTORA ZDMK

Anna Wąsowicz
Kierownik Działu
Zamówień Publicznych

