



CZĘŚĆ BUDYNKU POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA

Legenda:

HP Projektowany Hydrant wewnętrzny DN25 z węzłem 30 mb

HP Istniejący hydrant DN25 do przeniesienia nowa lokalizacja musi zapewniać zasięg minimum 30m + 3m do najdalszego miejsca w budynku

HP projektowany hydrant DN25

Zasięg 27 m + 3 metry efektywnego rzutu prądu gaśniczego

Zasięg 29 m + 3 metry efektywnego rzutu prądu gaśniczego

		EM-INSTAL Biuro Projektowo Usługowe Łukasz Stępiak 99-300 Kutno, Bielawki 9A tel. 691-459-293 NIP 775-252-08-17 REGON 385540146	
Przeciwpowozarowa instalacja wodociągowa z hydrantem wewnętrznym DN25 dla potrzeb adaptacji pomieszczeń na przedszkole w Szkole Podstawowej w Topoli Królewskiej gm. Łęczycza Topola Królewska 67, 99-100 Łęczycza, jednostka ewidencyjna 100405_2, obręb 0033 Topola Królewska dz. nr ew. 368/1			
Inwestor: GMINA ŁĘCZYCA ul. Marii Konopnickiej 14, 99-100 Łęczycza			
Nazwa rysunku: ZASIĘG HYDRANTÓW - PIĘTRO		Skala: 1:100	Numer rysunku: 2
Imię i nazwisko projektanta: mgr inż. Łukasz Stępiak	Specjalność / numer uprawnień: LOD/4721/PBS/21	Data: 10.2022	Podpis: