

PZD. DT.2310.16.2023

<https://platformazakupowa.pl/pn/pzdmlawa>

Wyjaśnienie treści SWZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na: „**Remont drogi powiatowej nr 2369W w Mławie**”.

I. WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605), Zamawiający przekazuje w załączeniu treści zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

Pytania:

1. Prosimy o załączenie dokumentów SST.
2. Prosimy o załączenie przekroji normalnych konstrukcji nawierzchni oraz niwelety drogi i kanalizacji deszczowej. W przypadku braku przedmiotowych rysunków prosimy o potwierdzenie, że ilości wskazane w przedmiarze są prawidłowe.
3. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie rur PP strukturalnych SN8 w średnicach dn 600, dn 315, dn 200 do budowy kanalizacji deszczowej?
4. Prosimy o informację, czy cały materiał z rozbiórki podlega utylizacji?

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 1:

Zamawiający załącza Szczegółową Specyfikację Techniczną do dokumentacji przetargowej.

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 2:

Należy przyjąć następującą konstrukcję drogi:

Istniejąca nawierzchnia:

- warstwa ścieralna z mieszanki mastyksowo-grysowej typu SMA 16 JENA o grubości warstwy po zagęszczeniu 6 cm;
- warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC 16P w ilości ok 75 kg/m²
- istniejąca nawierzchnia bitumiczna po uprzednim frezowaniu na śr. głębokość 5 cm

Odtworzenie nawierzchni po przekopach pod kanalizację deszczową:

- warstwa ścieralna z mieszanki mastyksowo-grysowej typu SMA 16 JENA o grubości 6 cm
- warstwa wiążąca z mieszanki mineralno-bitumicznej grysowej AC16W o grubości 6 cm
- podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P o grubości 9 cm
- podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C_{90/3} o uziarnieniu 0/31,5 stabilizowanej mechanicznie o grubości 20 cm

- podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C_{50/30} o uziarnieniu 0/63 stabilizowanej mechanicznie o grubości 20 cm
- podbudowa z mieszanki kruszywa 0/31,5 stabilizowanej cementem C_{5/6} o grubości 15 cm
- nasyp z piasku

Niweletę drogi należy dostosować do spadków podłużnych drogi powiatowej nr 2369W.

Rzędne studni i wpustów kanalizacji deszczowej należy dostosować do istniejących rzędnych nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 2369W.

Wskazane w przedmiarze ilości są obliczone prawidłowo.

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 3:

Tak. Zamawiający dopuszcza do budowy kanalizacji deszczowej zastosowanie rur PP strukturalnych SN8 o średnicach dn 600, dn 315, dn 200.

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 4:

Kratki, włazy żeliwne oraz materiał pochodzący z frezowania stanowią własność Zamawiającego, które należy odwieźć w miejsce wskazane przez Zamawiającego na odległość do ok 5 km. Pozostałe materiały pochodzące z rozbiórki stanowić będą własność Wykonawcy i podlegać będą utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

Pozostałe ustalenia SWZ nie ulegają zmianie.