



RZUT DACHU  
INSTALACJA ODGROMOWA  
skala 1:100

LEGENDA

- zwód pionowy ( drut FeZn  $\phi$  8 )
- Złącze kontrolne 4-otworowe, 4.1 OC
- zwód poziomy ( drut FeZn  $\phi$  8 )
- wartość kąta osłonowego wg. obliczeń
- iglica drut FeZn  $\phi$  8





Biuro Obsługi Inwestycji

Daniel Łukiańczyk

WYKONAWCA:

BIURO OBSŁUGI INWESTYCJI – DANIEL ŁUKIAŃCZYK  
82–500 Kwidzyn, ul. Koszykowa 23B  
tel.691–593–444, NIP:743–161–11–72, e-mail: lukianczyk@o2.pl

INWESTOR:

GMINA GARDEJA  
82–520 Gardeja, ul. Kwidzyńska 27

TYTUŁ PROJEKTU:

Remont budynku użyteczności publicznej w Czarnem Dolnem  
Czarne Dolne dz. nr. 196 Gmina Gardeja

AUTORZY PROJEKTU:	NR. UPRAWNIENI:	PODPIS:
inż. Daniel Łukiańczyk	POM/0126/OWOK/06	
mgr inż. Daniel Tkaczyk	POM/0322/PBE/18	
SPRAWDZAJĄCY:	NR. UPRAWNIENI:	PODPIS:

NAZWA RYSUNKU:

INSTALACJA ODGROMOWA

SKALA:	FAZA:	DATA:	NR. RYSUNKU:
1:100	PB	01–02–2023	E5