

BURMISTRZ RAKONIEWIC

Rakoniewice 08.11.2022r.

Dotyczy: GG.271.21.2022.TS

W dniu 07.11.2022 r. do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące zamówienia pn. „Budowa punktów świetlnych na terenie gminy Rakoniewice”

Poniżej zamieszczamy pytania i odpowiedzi

W związku z prowadzonym przetargiem prosimy o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

pytanie 1

Rakoniewice Wieś 342/1- w przedmiarze jest podany rodzaj słupa SO6/3/F250, natomiast w opisie do projektu jest SO 8/4/F250. Prosimy o informację jaki słup przyjąć do wyceny.

odpowiedź:

Należy przyjąć SO 8/4/F250

pytanie 2

Rakoniewice Wieś 342/1- w przedmiarze jest podany wysięgnik W12/0,2/1/1/48/10, natomiast w opisie do projektu jest W12/0,2/1/0,5/48/10. Prosimy o informację który rodzaj przyjąć do wyceny.

odpowiedź:

Należy przyjąć W12/0,2/1/0,5/48/100

pytanie 3

Rakoniewice Wieś 200/3, 200/17- w przedmiarze jest podany rodzaj słupa SO8/3/F250, natomiast w opisie do projektu jest SO 8/4/F250. Prosimy o informację jaki słup przyjąć do wyceny.

odpowiedź:

Należy przyjąć SO 8/4/F250

pytanie 4

Rakoniewice Wieś 200/3, 200/17- w przedmiarze jest podany wysięgnik W12/0,2/1/1/48/10, natomiast w opisie do projektu jest W12/0,2/1/1,5/48/10. Prosimy o informację który rodzaj przyjąć do wyceny

odpowiedź:

Należy przyjąć W12/0,2/1/1,5/48/10

pytanie 5

Ruchocice Wspólna 507/2- w przedmiarze jest pozycja montaż szafki oświetleniowej SO, natomiast w projekcie jest pokazane zasilanie z istniejącego słupa. Prosimy o informację czy w zakresie jest montaż szafki oświetleniowej.

odpowiedź:

W zakresie nie jest montaż szafki oświetleniowej SO, jest to rozbudowa z istniejącego słupa oświetleniowego zgodnie z rysunkiem E-1 dokumentacji projektowej.

pytanie 6

Ruchocice Wspólna 507/2- w przedmiarze jest podany rodzaj słupa SO8/3/F250, natomiast w opisie do projektu jest SO 8/4/F250. Prosimy o informację jaki słup przyjąć do wyceny.

odpowiedź:

Należy przyjąć SO 8/4/F250

pytanie 7

Ruchocice Wspólna 507/2- w przedmiarze jest podana oprawa 28W, natomiast w opisie do projektu jest podana oprawa 53W. Prosimy o informację którą oprawę przyjąć do wyceny.

odpowiedź:

Należy przyjąć oprawę 28W zgodnie z wcześniej zastosowaną oprawą.

pytanie 8

Ruchocice ul. Polna dz. 379- w przedmiarze jest podany rodzaj słupa SO8/3/F250, natomiast w opisie do projektu jest SO 8/4/F250. Prosimy o informację jaki słup przyjąć do wyceny.

odpowiedź:

Należy przyjąć SO 8/4/F250

pytanie 9

Komorówko dz. 135- w przedmiarze jest podany rodzaj słupa SO8/3/F250, natomiast w opisie do projektu jest SO 8/4/F250. Prosimy o informację jaki słup przyjąć do wyceny.

odpowiedź:

Należy przyjąć SO 8/4/F250

pytanie 10

Komorówko dz. 135- w przedmiarze jest podany wysięgnik "W12/0,2/1/1/48/10, natomiast w opisie do projektu jest W12/0,2/1/1,5/48/10. Prosimy o informację który rodzaj przyjąć do wyceny.

odpowiedź:

Należy przyjąć W12/0,2/1/1,5/48/10

Burmistrz Rakoniewic

/ - /dr Gerard Tomiak